



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 400 V / TN-S
ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000-5-52 ed.2
OCHRANA PŘED ÚRAZEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.3

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IN AD, spol. s r.o. Rybškova 4 602 00 Brno tel.: 541244589 e-mail: info@mod.cz
	ING. ARCH. M. MIKŠÍK	ING. P. MACHAČEK	ING. P. MACHAČEK	
OBJEDNATEL: MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO				
NÁZEV STAVBY:				
MU FSS JOŠTOVA 10				
OPRAVA VODOVODU A WC - ROZŠÍŘENÍ II. ETAPY				
VÝKRES:				DATUM
				FORMÁT
				STUPEŇ
				MĚŘÍTKO
				ZAK. Č.
VÝKRES:				ČÍSLO PARÉ:
D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				ČÍSLO VÝKRESU:
VÝŘEZ PŮDORYSU 2.NP – 1				D.1.4.3.4