



V3

V2

5RMSK1

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 400 V / TN-S
ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000-5-52 ed.2
OCHRANA PŘED ÚRAZEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.3

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IN A.D. spol. s r.o. Rybákova 4 602 00 Brno tel.: 541244589 e-mail: info@indoc.cz
	ING. ARCH. M. MIKŠIK	ING. P. MACHÁČEK	ING. P. MACHÁČEK	
OBJEDNATEL: MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO				
NÁZEV STAVBY:				
MU FSS JOŠTOVA 10				FORMÁT 2A4
OPRAVA VODOVODU A WC - ROZŠÍŘENÍ II. ETAPY				STUPEŇ DPS
				MĚŘÍTKO 1:100
				ZK. Č. E3/24
VÝKRES:				ČÍSLO PARÉ: ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
VÝŘEZ PŮDORYSU 5.NP				D.1.4.3.8