



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 400 V / TN-S  
ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY  
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000-5-52 ed.2  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.3

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

			VEDOUČÍ PROJEKTANT		ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IN AD, spol. s r.o. Rybkov 4 602 00 Brno tel.: 541244589 e-mail: info@indoc.cz
			ING. ARCH. M. MIKŠÍK		ING. P. MACHAČEK	ING. P. MACHAČEK	
OBJEDNATEL: MASARYKOVÁ UNIVERZITA, BRNO							
NÁZEV STAVBY:							
MU FSS JOŠTOVA 10							
OPRAVA VODOVODU A WC - ROZŠÍŘENÍ II. ETAPY							
VÝKRES:							
D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA							
VÝŘEZ PŮDORYSU 1.NP							
				ČÍSLO PARÉ:		ČÍSLO VÝKRESU:	
				D.1.4.3.3		D.1.4.3.3	