

## TABULKA SEKČÍ MU JOŠTOVA 2. ETAPA

Zařízení				Ventilátor	
Sekce	popis činností	číslo místnosti	podlaží	typ pohledu	Pozn.:
V1	demontáž původního ventilátoru, dodávka a montáž nového stěnového radiálního ventilátoru, doplnění propojovací hadice	2.62.	2.np	kazety	
V2	demontáž původních talířových ventilů, dodávka a montáž 3 ks nových talířových ventilů, doplnění propojovací hadice	0.05,	1.pp	kazety	
V2	demontáž původních talířových ventilů, dodávka a montáž 15 ks nových talířových ventilů, doplnění propojovací hadice	1.58, 2.04, 3.03, 4.03, 5.04	1.np až 5.np	pevný SDK	
V3	demontáž původních talířových ventilů, dodávka a montáž 3 ks nových talířových ventilů, doplnění propojovací hadice	0.03,	1.pp	kazety	
V3	demontáž původních talířových ventilů, dodávka a montáž 18 ks nových talířových ventilů, doplnění propojovací hadice	1.06, 2.06, 3.05, 4.05, 5.05, 6.05	1.np až 6.np	pevný SDK	
V4	demontáž původních talířových ventilů, dodávka a montáž 8 ks nových talířových ventilů, doplnění propojovací hadice	2.18, 2.19	2.np	kazety	
V4	demontáž původních talířových ventilů, dodávka a montáž 6 ks nových talířových ventilů, doplnění propojovací hadice	5.16, 5.17, 5.19	5.np	pevný SDK	