



## Vysvětlení zadávací dokumentace 3

### Identifikace veřejné zakázky

**Název:** Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bo-  
hunice  
**Druh veřejné zakázky:** Stavební práce  
**Druh zadávacího řízení:** Otevřené nadlimitní řízení  
**Adresa veřejné zakázky:** <https://zakazky.muni.cz/vz00007008>

### Identifikační údaje zadavatele

**Název:** Masarykova univerzita  
**Sídlo:** Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno  
**IČ:** 00216224  
**Zastoupen:** Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací do-  
kumentace.

#### DOTAZ 1

Na prohlídce stavby bylo upřesněno, že stavba bude kolaudována pro 1 a 2 fázi samostatně. Děkujeme  
za upřesnění je-li to možné ve vztahu k řešení PBR a vyřízení povolení HZS pro jednotlivé fáze samo-  
statně? Jsou-li dodrženy délky únikových tras a je-li možno ve fázích zprovoznit požární zařízení stavby  
(EPS, ...)?

#### ODPOVĚĎ 1

Ano, samostatná kolaudace pro 1 a 2 fázi je dle DOSS a SÚ povolena a je předpokládána. Požární  
zařízení stavby jsou navrženy tak, aby bylo možno je provozovat samostatně a zkolaudovat nejdříve 1.  
fázi výstavby a poté druhou fází výstavby. V rámci dočasného oddělení dokončených prostor 1.PP -  
2.NP od 3.NP v průběhu provádění 2. fáze výstavby, jsou navrženy změny. K oddělení je navržena  
příčka s požární odolností a je navržena úprava vzduchotechnického zařízení pro větrání CHUC. Přílo-  
hou je úprava výkresu v rámci POV **a výkaz výměr pro navržené odpočty a přípočty, způsobenou  
touto změnou.**

#### Přílohy:

04\_POV\_3-NP NS A3 R1-10\_POV\_3.np\_F2\_R1.pdf  
04\_POV\_3-NP NS A3 R1-10\_POV\_3.np\_F2\_VZT.pdf  
D.0\_R1\_VV\_odp3.xlsx