



Vysvětlení zadávací dokumentace 4

Identifikace veřejné zakázky

Název: Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bo-
hunice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007008>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V projektu VZT není definována směrová orientace požární izolace (jednostranná, oboustranná). Prosíme o upřesnění.

ODPOVĚĎ 1

V projektu VZT je navržena požární izolace oboustranná.