



## Vysvětlení zadávací dokumentace 6

### Identifikace veřejné zakázky

Název: Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bo-  
hunice  
Druh veřejné zakázky: Stavební práce  
Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení  
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007008>

### Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita  
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

#### DOTAZ 1

V profesi vytápění a chlazení jsou v projektové dokumentaci 3 ks tepelných čerpadel (pozice č. 001.1, 001.2, 001.3) – ve výkazech výměr (excel) jsou pouze 2 ks (pozice č. 001.1 a 001.2). Prosíme o objasnění.

#### ODPOVĚĚ 1

V projektové dokumentaci jsou navrženy 3 ks tepelných čerpadel. Jedno z nich plní funkci zálohy (n+1). Zadavatel se rozhodl v této fázi výstavby jedno neinstalovat, proto jsou v Soupisu prací jen dva kusy. Ale veškerá příprava zůstane zachována, aby se neosazené TČ dalo instalovat dodatečně. Přikládáme informaci ze souhrnné technické zprávy. str.č.6:

#### Zdroj chladu

*Pro vysoké a náročné potřeby chladu vzduchotechnických jednotek čistých prostor bude osazený nový nezávislý zdroj chladu. Nový zdroj tepla a chladu bude sdružený do kaskády tepelných čerpadel. V rámci výstavby čistých prostor nebude instalováno jedno tepelné čerpadlo v rámci kaskády. Toto čerpadlo slouží jako záloha (n+1). Příprava pro jeho dodatečnou instalaci bude zachována.*