

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: FSpS - Úprava místností 203 a 303 v pavilonu D33

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007228>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Žádám o bližší specifikaci podhledových kazet u položek č. 35 v m. č. 203 a pol. č. 40 v m. č. 303 rozpočtů ASŘ.

ODPOVĚĎ 1

Jedná se o rastrový stropní podhled s kazetami z minerálních desek s následujícími parametry: zvuková pohltivost NRC = 0,7; světelná odrazivost minimálně 83 % a rozptyl světla nad 95 %. Kazety z minerálních desek s hladkým mikroporézním povrchem, rozměr kazet 600 × 600 mm, zavěšených na viditelném roštu z kovových profilů. Lišta š = 24 mm, viditelné části profilů v odstínu kazet (bílá).