



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Identifikace veřejné zakázky

Název: Kancelářský nábytek a vybavení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007357>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
(podepsána elektronicky)

Zadavatel obdržel dne 26. 8. 2024 následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotazy dodavatele a odpovědi zadavatele:

Dobrý den, ve výkaze výměr chybí položky:

1. - LED pásek osvětlení

Zadavatel doplňuje specifikaci: Led pásek 12V - 12W/metr, počet LED - 60 LED/metr, krytí IP20, samolepící, denní bílá 4500K, včetně trafa a příslušenství, pásek bude osazen do hliníkového vestavného profilu s difuzorem zafrézovaného do korpusu linky. Délka LED osvětlení 3,6 m, viz. výkaz výměr.

2. - T02 chladnička

Chladničky jsou ve výkazu výměr, položky č. 26 a 27.

3. - T03 vestavná myčka

Vestavná myčka je ve výkazu výměr položka č. 28.

4. - kávovar - požadavky (je v pohledu kuchyňky v MINI Katalogu)

Kávovar není součástí předmětu plnění.

- ve VV mají položky 41 a 45 výšku soklu 50 mm, není zde chyba?

Zadavatel upravil u položky N41 a N45 výšku soklu na 100 mm.

- U pracovní stolů N27, N28, N29, N30, N39, N42, N51 - můžeme použít ocelovou podnož vlastní konstrukce opatřenou práškovou barvou?



Spolufinancováno
Evropskou unií



Zadavatel uvádí, že je možné použít ocelová podnož opatřenou práškovou barvou.

Zadavatel přikládá k vysvětlení zadávací dokumentace výkaz výměr s označením „D.3.1_Kancelarsky_nabytek_VV_dle_Vysvetleni_ZD_3_270824“ doplněný o LED pásek a o úpravu popisu výšky soklu u položky N41 a N45 – viz výše. Dodavatelé jsou povinni respektovat a do nabídky předložit tento doplněný výkaz výměr.

Vzhledem k povaze doplnění a vysvětlení, kde dochází pouze k drobným úpravám, se Zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel provedl již prodloužení lhůty o jeden týden v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, lhůta pro podání nabídek zůstává tedy do 16. 9. 2024 do 11:00 hod. Stále činí lhůta pro podání nabídek 20 dnů od zveřejnění tohoto Vysvětlení ZD č. 3.

Příloha:

D.3.1_Kancelarsky_nabytek_VV_dle_Vysvetleni_ZD_3_270824