

Vysvětlení zadávací dokumentace 3

Identifikace veřejné zakázky

Název: Rekonstrukce 1.NP budovy „C“ FI MU, Botanická 68a
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007342>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1


Zadavatel nahrazuje ODPOVĚď 18 ve Vysvětlení zadávací dokumentace 2 tímto novým zněním:

Je požadovaná deska celkového rozměru 1500/650 mm, tl. 25 mm, oboustranně laminovaná DTD E1, dekor bude vybrán na základě vzorkování - co nejbližší dekoru buku použitým na stávajícím stole, ABS hrany 2 mm opatřeny laminem se stejným dekorem - vzhled dle fotografie níže.

Deska bude mít výklopnou část rozměru 545/420 mm opatřenou stejnými hranami. Převíslá část stolní desky dl. 500 mm bude opatřena konzolou. V rohu výklopné části bude otvor pro protažení kabeláže (cca 50/20 mm, opatřený štětinkami). Z jedné strany výklopu kovové panty s otevíráním na 180°, z druhé strany bude výklopná část přimontována ke stávající čelní desce se zámkem. Do desky bude vyvrtán otvor cca 200/100 mm, do kterého bude umístěno přípojné místo v černé barvě z původní stolové desky. Detaily viz příložené fotografie a nákres stolové desky, platí pro úpravu 3 kateder uvedených v projektu Vnitřního vybavení – interiér.



- STĀVAJÍCÍ DESKA STOLU 1000 x 650 x 850 mm



- NOVÁ DESKA STOLU 1500 x 650 x 850 mm

