PŮDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)	SKLADBA PODLAHY	STĚNY	STROP	PODLAHA
BNB01N02001	SCHODIŠTĚ	13,67					
BNB01N02002	CHODBY	15,14					
BNB01N02003a	EVAKUAČNÍ VÝTAH	3,20					
BNB01N02003b	OSOBNÍ VÝTAH	2,70					
BNB01N02004	CHODBA	53,71					
BNB01N02005	PŘEDSÍŇ	4,01					
BNB01N02006	KOUPELNA	2,92					
BNB01N02007	POKOJ - 2L	13,07					
BNB01N02008	LODŽIE	2,79					
BNB01N02009	KOUPELNA	5,45	2475	SP/??	OMÍTKA+KERAMICKÝ OBKLAD (v=2000 mm)	OMÍTKA	KERAMICKÁ DLAŽBA
BNB01N02010	NEOBSAZENO						
BNB01N02011	POKOJ - 2L - BEZBAR.	11,97	2475	SP/??	OMÍTKA	OMÍTKA	PVC
BNB01N02012	LODŽIE	2,84	2490				
BNB01N02013	PŘEDSÍŇ	8,30	2475	SP/??	OMÍTKA	OMÍTKA	PVC
BNB01N02014	NEOBSAZENO						
BNB01N02015	POKOJ - 2L - BEZBAR.	11,97	2475	SP/??	OMÍTKA	OMÍTKA	PVC
BNB01N02016	LODŽIE	2,84	2490				
BNB01N02017	KOUPELNA	5,45	2490	SP/??	OMÍTKA+KERAMICKÝ OBKLAD (v=2000 mm)	OMÍTKA	KERAMICKÁ DLAŽBA
BNB01N02018	NEOBSAZENO						
BNB01N02019	POKOJ - 2L - BEZBAR.	12,29	2475	SP/??	OMÍTKA	OMÍTKA	PVC
BNB01N02020	LODŽIE	2,84	2490				
BNB01N02021	PŘEDSÍŇ	8,67	2475	SP/??	OMÍTKA	OMÍTKA	PVC
BNB01N02022	NEOBSAZENO						
BNB01N02023	POKOJ - 2L - BEZBAR.	12,29	2475	SP/??	OMÍTKA	OMÍTKA	PVC
BNB01N02024	LODŽIE	2,84	2490				

LEGENDA:

- TL — SPÍNAČ TLAČÍTKOVÝ ZAPUŠTĚNÝ JEDNOPÓLOVÝ - ŘAZENÍ 1/0
- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ZAPUŠTĚNÝ JEDNOPÓLOVÝ - ŘAZENÍ 1
- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ZAPUŠTĚNÝ SÉRIOVÝ - ŘAZENÍ 5
- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ZAPUŠTĚNÝ STŘÍDAVÝ - ŘAZENÍ 6
- EL — LED SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ STROPNÍ, DLE KNIHY SVÍTIDEL
- EL — LED SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ NÁSTĚNNÉ, , DLE KNIHY SVÍTIDEL
- Z — ZÁSUVKA 230V 16A
- Z — DVOJZÁSUVKA 230V 16A
- EL — VÝVOD PRO LED OSVĚTLENÍ POLICE
- V — VÝVOD 230V 10A PRO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ VĚTRÁNÍ DLE PROJEKTU VZT

LEGENDA SVÍTIDEL:

- "B" — LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 27W 2700lm IP44
- "D" — LED NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO 7W 617lm IP44 (NAD ZRCADLO)
- "K" — LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 44W 5000lm IP44 DALI

PŘÍVODY BUDOU PROVEDENY NAPOJENÍM NA STÁV.ROZVODY (ROZVAĎEČ RS2, OKRUH C),
ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z ROZVAĎEČŮ RP KABELY V BEZHALOGENOVÉM PROVEDENÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
zvýšená PROUDOVÝM CHRÁNIČI a DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ARTHEON s.r.o.
makki@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 616 00 | www.artheon.cz
PROJEKTANT OSOBY
Ing. Petr Hasenöhrl
hasenohrl@email.cz | +420606117462 | Antonína Slavíka 691/44b, Svitavy, 568 02

Zpřístupnění objektu a dobudování bezbariérového ubytování na kolejích MU Kounicova

Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
Brno (582786), k.ú.: Pisárky (611379), parcely č.: 891, Kounicova 507/50, 602 00 Brno

D.1.1.d Silnoproudé elektroinstalace

ELEKTROINSTALACE 2.NP

AR	Ing. Petr Máček
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Hasenöhrl
KRESLIL	Ing. Petr Hasenöhrl
STUPEŇ	DPS
DATUM	05/2024
MĚŘÍTKO	1:75
	03