



Obsah tohoto dokumentu je chráněn autorským zákonem. Veškerá řešení uvedená v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti PRONIX.s.r.o

Kopírování tohoto dokumentu a jeho poskytování třetím osobám jakož i sdělování jeho obsahu není dovoleno, pokud není společností PRONIX s.r.o udělen písemný souhlas.

Název projektu:

Integrace zdroje napájení UPS

Číslo zakázky:

Z05735

Zákazník:

Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
Botanická 554/68a, Ponava
602 00 Brno 2

Místo stavby:

Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
Botanická 554/68a, Ponava
602 00 Brno 2

ROZVODNA (m.č. P01209)
ROZVADEČ RZVA

Rok výstavby:

2023

Odpovědný projektant:

Ing. Milan Egart

Datum zpracování:

29.04.2024

Datum poslední změny:

28.04.2024


Počet stran:

4

Obsah dokumentace

F06_PX_03_V01

	Umístění stránky	Název stránky	Číslo výkresu	Číslo stránky
3. POLE	=P01209+RZVA#3P/1	Napájení rozvaděč RSYNCH	D.2.1.137	1
SPECIFIKACE MATERIÁLU	=P01209+RZVA#SM/1	Specifikace materiálu	D.2.1.137	1





Obsah tohoto dokumentu je chráněn autorským zákonem. Veškerá řešení uvedená v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti PRONIX.s.r.o

Kopírování tohoto dokumentu a jeho poskytování třetím osobám jakož i sdělování jeho obsahu není dovoleno, pokud není společností PRONIX s.r.o udělen písemný souhlas.

Název projektu: Integrace zdroje napájení UPS

Číslo zakázky: Z05735

Zákazník: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
Botanická 554/68a, Ponava
602 00 Brno 2

Místo stavby: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
Botanická 554/68a, Ponava
602 00 Brno 2

ROZVODNA (m.č. P01209)
ROZVADĚČ RZVA
SPECIFIKACE MATERIÁLU

Rok výstavby: 2023
Odpovědný projektant: Ing. Milan Egart
Datum zpracování: 29.04.2024
Datum poslední změny: 28.04.2024

Počet stran: 1

Specifikace materiálu

F02_PX_02_V01

Položka	Označení	Typové číslo	Objednací číslo	Popis	Výrobce / Dodavatel	Množství	
1	-3FU1	PV14 40A gG	OEZ:06734	Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 14×51, gG	OEZ OEZ	3	ks
2	-3FU1	A9GSB350	A9GSB350	Pojistkový odpojovač Acti 9 - SBI, 3P, 14x51, 500V	Schneider Electric Schneider Electric	1	ks
3	-3XL1	WAD 8 MC NE WS	1112940000	Štítek koncové svěrky pro označení svorkovnice (balení 48ks)	Weidmüller Weidmüller	1	ks
4	-3XL1	WAP 2.5-10	1050000000	Bočnice, pro WDU 2,5 - 10	Weidmüller Weidmüller	1	ks
5	-3XL1	WDU 10	1020300000	Svorka řadová běžová, 10mm²	Weidmüller Weidmüller	3	ks
6	-3XL1	WEW 35/2	1061200000	Koncová svěrka	Weidmüller Weidmüller	2	ks
7	-3XL1	WS 12/6.5 MC NE WS	1609920000	Štítek (prázdný) na označení svorky WDU 6 až WDU 95N/120 (balení 540ks)	Weidmüller Weidmüller	3	ks