F G H I J K

DILATACE A/B

+19,250 - ATIKA

+19,340

+18,940

+19,000 - ATIKA

+19,900 - ATIKA

+18,570

+19,000 - ATIKA

JEDNOTKA VZT

JEDNOTKA VZT

JEDNOTKA VZT

JEDNOTKA VZT

2× PROSTUP
CHL Ø200mm

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V
ROZSAHU SYSTÉMOVÉHO
1000×1000mm VČETNĚ
KOUTOVÝCH
ŠACHTY

POTRUBÍ CHRÁNĚNÉ
PÁSKOU ODOLNOU PROTI
UV

KZP400H100/3

KZP400H100/3

KZP400H100/3

KZP400H100/3

KZP400H100/3

KZP400H100/3

ROZNÁŠECÍ
RÁM

Klimatizace
EC3.1

Klimatizace
EC2.1

Klimatizace
EC1.1

venkovní jednotka
KL3

venkovní jednotka
KL2

venkovní jednotka
KL1

SUCHÝ CHLADIČ

OCEL. KCE
PRO CHLADIČ

+18,847 - ATIKA

+18,790 - OBRYS ŘÍMSY NAD 5.NP

+18,847 - ATIKA

+18,343

STOŽÁR OPTICKÉHO
KABELU 3500/3600/3600

STOŽÁR OPTICKÉHO
KABELU 3500/3600/3600

A

A

A

A

NAD ŠACHTOU BUDE ROZKRYTA STŘECHA A INSTALOVÁNO POTRUBÍ Z VRCHU DO ŠACHTY.

VEŠKERÉ ZÁSAHY DO STŘECHY MUSÍ BÝT PO MONTÁŽI ZAPRAVENY A UTĚSNĚNY PROTI ZATEČENÍ.

Schválil:	ing. Jiří Aulehla	Č. pare:
Od. projektant:	ing. Milan Egart	
Projektant:	Ing. Jiří Aulehla	
Č. stavby:		

PRONEX
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR
Office Park Hloubětín, budova D
Podhorská 3830, Praha 9, 190 00
www.pronix.cz | pronix@pronix.cz

Místo stavby:	Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Botanická 554/68a, Ponava, 602 00 Brno 2
Investor:	Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Botanická 554/68a, Ponava, 602 00 Brno 2
Název stavby:	Integrace zdroje napájení UPS
Název dokumentu:	D.2.1 Technologie náhradního zdroje napájení Dispozice technologie chlazení střecha
Č. zakázky:	Z05735
Datum:	04 / 2024
Stupeň PD:	DPS
Formát-měřítko:	A0 - 1:40
Č. dokumentu:	D.2.1.141

© NÁVRH ŘEŠENÍ OBSAŽENÝ VE VÝKRESOVÉ, TEXTOVÉ A DALŠÍ DOKUMENTACI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA