


8	x ZÁSUVKY 230V z toho min. 1 samostatně jištěné
	x ZÁSUVKY 400V
	x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ UPS
	x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ Diesel
2	x DATOVÁ ZÁSUVKA
	x ZP
	x N2
	x CDA
	x AR
	x CO2
	x HE
	x O2
	x H2
	x VAC
	x DEM
	x VPS
	x VPT
	x OS
	x OCH
	x Obio

LABORATORNÍ SESTAVA - NG62 - 210-3	
OZN.	KS

MÉDIOVÝ PANEĽ	2
LABORATORNÍ DESKA	1
SPODNÍ SKŘÍŇKA 1Z, 1D	1
SPODNÍ SKŘÍŇKA 1Z, 1D	1
SPODNÍ SKŘÍŇKA 4Z	2



BIOPHARMA HUB MASARYKOVY UNIVERZITY	S 228	STANDARDY	S 228 - 53 - 001 - 00 - LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-------------------------------------	-------	-----------	--