

48 x ZÁSUVKY 230V z toho min. 8 samostatně jištěné
x ZÁSUVKY 400V
x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ UPS
x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ Diesel
8 x DATOVÁ ZÁSUVKA
x ZP
x N2
x CDA
x AR
x CO2
x HE
x O2
x H2
x VAC
x DEM
2 x VPS
2 x VPT
2 x OS
x OCH
x Obio

SESTAVA - NG62 - 205-1	
OZN.	KS

LABORATORNÍ DESKA	4
SKŘÍŇKA VÝLEVKOVÁ	2
SPODNÍ SKŘÍŇKA 1Z, 1D	4
SPODNÍ SKŘÍŇKA 4Z	4
DŘEZ LABORATORNÍ	1
VÝLEVKA LABORATORNÍ	1

