


Pohled shora



- průřez pro odtah lze umístit:

1. přímo do stropu nad digestoř (viz. výkres)
2. na zed' za digestoř - min. výška 2865 mm (na osu VZT)

- výška korpusu digestoře = 2495 mm

- výška hrdla pro VZT digestoře = 2515 mm