



Spolufinancováno
Evropskou unií



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Identifikace veřejné zakázky

Název: MUNI BioPharma Hub – Dodávka interiérového vybavení

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Druh řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007387>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zadavatel obdržel dne 11. 12. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

“Dobrý den,

zasíláme následující dotazy:

Prosíme o vyjasnění počtu nástěnných háčků pol. NV1b. V rozpočtu uveden

1 ks, ve výkresové dokumentaci je 20 ks. Co platí? Je myšlena 1 sada 20 ks háčků?

V popisu pol. BA 1a +b barový a pracovní pult kavárny je uvedeno:

pohledové části lakovaná MDF odstín RAL a poměr mat/lesk bude upřesněn AD. Potřebujeme upřesnění, je cenový rozdíl mezi mat, polomat, lesk nebo vysoký lesk.


U šatních skříněk SO1-4 je uvedeno vnitřní vybavení: police, tyč + háčky, šatní ramínka. Policí je myšleno dno skřínky, nebo ještě další police? Tu když do skříněk vložíme, pak už nebude prostor pro zavěšení oděvů.

Děkuji.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k uvedeným dotazům uvádí následující:

- a) Prvek NV1b tvoří jedna sada o dvaceti kusech háčků. Jejich počet a umístění je znázorněno ve Výkresové části Standardů interiérového vybavení (str.96 Výkresové části).
- b) Lakovaná MDF u pol. BA 1a +b barový a pracovní pult bude v provedení mat.
- c) Dno skříňky se nepovažuje za polici.
U horních skříňek typu „Z“ (typ SO1 a SO2) police nebude – zde je odkládací plocha. V dolní skříňce však zadavatel polici požaduje (viz přiložený náčrtek – podbarveno žlutě a čárkovanou čarou naznačena přibližná pozice police). U ostatních typů skříňek prvků SO (SO3 a SO4) je požadováno vybavení tak, jak je uvedeno ve Standardu interiérového vybavení, tedy vč. polic.



ZÁVĚR A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na povahu vysvětlení zůstává lhůta pro podání zachována, a to do 6. 1. 2025 do 13:00 hod.