

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. et Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 16. 12. 2024

Věc: Veřejná zakázka: Servis zařízení vzduchotechniky a chlazení v areálu Univerzitního kampusu Bohunice – pavilony E26 a E35

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
prosíme o upřesnění typu rámečku u Filtračních vložek Absofil.
Dále prosíme o upřesnění průměru a délky Textilních výústek, které se mají chemicky čistit.

Odpověď 1:

Rámeček je tvořen hliníkovým profilem U profilovaným těsněním na vstupní straně.
Textilní výústky ve skleníku jsou válcovité délky cca 6500 cm o průměru cca 50 cm.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,
prosíme o vysvětlení následujícího, při doplňování jednotkových cen do souboru 01_TS_VZT, list VZT a chlazení řádky 231, 234, 237, 239, 242, 244, 247, 249, 252 a 254 není specifikovaná četnost úkonu čištění filtrů jednotek FCU, je to v pořádku?

Odpověď 2:

Zadavatel uvádí, že chybou psaní nespecifikoval četnost úkonu čištění filtrů jednotek FCU. Zadavatel opravuje chybu v psaní a zřejmou nepravnost a uveřejňuje nové znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace pod jménem souboru 01_TS_VZT_v1.

Sdělení č. 1:

Zadavatel uvádí, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (uvedena v elektronickém nástroji EZAK na adrese veřejné zakázky).

manažer veřejných zakázek