



LEGENDA MÍSTNOSTÍ DIESELAGREGÁT		
ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLŮCHA m²
P0105	STROJOVNA	4.85
P0106	STROJOVNA	26.24
P0107	NÁHRADNÍ ZDROJ	45.37
P0108	STROJOVNA	20.98
P0109	KUCHYŇNA	48.85
PLŮCHA MÍSTNOSTI CELKEM		166.29

LEGENDA ZNAČENÍ

— DOČASNÉ POTRUBÍ BĚHEM REALIZACE

POZNÁMKA PROFESE

POTRUBÍ BUDE Z DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE A BUDE PLNIT FUNKCI DOČASNÉ KONSTRUKCE. TOTO POTRUBÍ SE NÁPOJÍ NA PŘÍVODNÍ A VÝDECHOVÉ STÁVAJÍCÍ OTVORY. DO TRASY POTRUBÍ SE ZAKOMPONUJÍ STÁVAJÍCÍ TLUMĚ HLUKU ZA CÍLEM DOSAŽENÍ STEJNÉ HLAVOVÉ DROVNÉ JAKO BĚHEM PROVOZU.

SYSTÉM BUDE DODÁN JAKO FUNKČNÍ SYSTÉMOVÝ ÚČEL. OČENÍ, KONVÁŽ, JEDNENÍ POTRUBÍ DLE POKYNU A PŘEDÁVKU VÝROBE. OSAZENO NA RÁMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI ODOLNÉ PROTÍVĚTRNOSTI.

LEGENDA - VYSVĚTLIVKY		
Č.	B. ZNAK	POPIS
-		VZDUCHOTECHNIKA DYNAMICKÉ UPS
1.1		PROTIDĚŠTOVA ŽALUZIE 2880x2820 SE SÍTKEM (Q= 120000 m³/h)
1.2		INSTALAČNÍ RÁM ŽALUZIE - KOTVENÍ ŽALUZIE DO RÁMU Z EXTERIÉRU
1.3		TLUMIČ HLUKU SÁNÍ 2800x3100x2000 ÚTLUM 40dB
1.4		UCPÁVKA - ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VATA
1.5		VENTILÁTOR SACÍ (Q= 35000 m³/h) SE SACÍ MRÍŽKOU
2.1		SAMOTIŽNÁ Klapka (Q= 35000 m³/h)
2.2		PROTIDĚŠTOVA ŽALUZIE 2880x2820 SE SÍTKEM (Q 120 000 m³/h)
2.3		INSTALAČNÍ RÁM ŽALUZIE - KOTVENÍ ŽALUZIE DO RÁMU Z EXTERIÉRU
2.4		TLUMIČ HLUKU VÝDECHU 2900x3100x2000 ÚTLUM 40dB
2.5		UCPÁVKA - ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VATA
3.1		VENTILÁTOR ODTAHOVÝ (Q= 35000 m³/h) SE SACÍ MRÍŽKOU
3.2		SAMOTIŽNÁ Klapka (Q= 35000 m³/h)

10,000 = 231,750 m n. m.

Č.	B.	POPIS
1	2	3

INVESTOR		Masarykova univerzita	
PROJEKTANT		Masarykova univerzita	
VYPRACOVATEL		Zeměpisný ústav, 602 00 Brno	
KONTROLOVAL		Ing. Martin ULIČNÝ	

PROJEKTANT		Ing. Martin ULIČNÝ	
VYPRACOVATEL		Ing. Radim ČERNÝ	
KONTROLOVAL		Ing. Martin ULIČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE		D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA	
------------------	--	--------------------------	--

Výstavba a modernizace Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity		FORMÁT	
PS 04 - DIESELAGREGÁT NA CESTĚ B - OBJEKT SO 7030 BUDOVA B		DATUM	
K.Ú. Poruba, parc.č. 2281, 2285		STUPEŇ	
PŮDORYS 1PP - REALIZACE		ZAKAZOVATEL	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		1:50	
		D.1.4.3.b.04.	