F G H I J K

DILATACE A1/8

+19,250 - ATIKA

+19,340

+18,940

+19,000 - ATIKA

+19,900 - ATIKA

+18,570

+19,000 - ATIKA

JEDNOTKA VZT

JEDNOTKA VZT

JEDNOTKA VZT

JEDNOTKA VZT

2× PROSTUP
CHL Ø200mm

DN100

DN100

ROZKRÝT STŘECHU 1000 X 700 mm

KOMÍN - VEDENÍ NAD STŘECHU 4 m

VYTVOŘENA OPĚRNÁ KONSTRUKCE PRO KOMÍN

SPALINOVOD ZAKONČEN KOLENEM A MŘÍŽKOU

POTRUBÍ ZAVĚŠENÉ NA SAMOSTATNÉ NOSNÉ KONSTRUKCI

KZP400H100/3

KZP400H100/3

KZP400H100/3

KZP400H100/3

KZP400H100/3

KZP400H100/3

KZP400H100/3

Suchý chladič
HG
750 kW
1000 kg

Klimatizace EC3.1

Klimatizace EC2.1

Klimatizace EC1.1

venkovní jednotka KL3

venkovní jednotka KL2

venkovní jednotka KL1

+18,847 - ATIKA

+18,790 - OBRYS ŘÍMSY NAD 5.NP

+18,343

STOŽÁR OPTICKÉHO KABELU 3500/3600/3600

SUCHÝ CHLADIČ

STOŽÁR OPTICKÉHO KABELU 3500/3600/3600

+18,847 - ATIKA

OCEL. KCE
PRO CHLADIČ

A

A

A

A

NAD ŠACHTOU BUDE ROZKRYTA STŘECHA A INSTALOVÁNO POTRUBÍ Z VRCHU DO ŠACHTY.

VEŠKERÉ ZÁSAHY DO STŘECHY MUSÍ BÝT PO MONTÁŽI ZAPRAVENY A UTĚSNĚNY PROTI ZATEČENÍ.

Schválil:	ing. Jiří Aulehla	Č. pare:
Od. projektant:	ing. Milan Egart	
Projektant:	Ing. Jiří Aulehla	
Č. stavby:		
Místo stavby:	Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Botanická 554/68a, Ponava, 602 00 Brno 2	
Investor:	Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Botanická 554/68a, Ponava, 602 00 Brno 2	
Název stavby:	ZÁLOŽNÍ ZDROJ MG S PŘÍPRAVOU PRO SVR	Č. zakázky: Z05735
Název dokumentu:	D.2.1 Technologie náhradního zdroje napájení Dispozice technologie chlazení střecha	Datum: 03 / 2024
		Stupeň PD: DPS
		Formát-měřítko: A0 - 1:20
		Č. dokumentu: D.2.1.141

PRONEX
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR ®
Office Park Hloubětín, budova D
Podhorská 3830, Praha 9, 198 00
www.pronex.cz | pronex@pronex.cz

© NÁVRH ŘEŠENÍ OBSAŽENÝ VE VÝKRESOVÉ, TEXTOVÉ A DALŠÍ DOKUMENTACI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA.