

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. et Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 19. 12. 2024

Věc: Veřejná zakázka: Servis a údržba hlavních zdrojů chladu - pavilony E26 a E35

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, prosím o doplnění v zakázce, co vlastně obsahuje kontrola a údržba chlad.agregátu, nastavení na letní provoz; kontrola a údržba chlad.agregátu, zazimování pro jednotky Trane RTWD200, Trane ECGWN 207, Trane RTAC170

Odpověď č. 1:

Standardní servisní prohlídka obsahuje:

kontrolu provozu jednotky, kontrolu provozu všech bezpečnostních zařízení a blokáci, kontrolu průtoku médií a blokovacího zařízení, kontrola kontaktů a dotažení svorek, měření izolačního odporu motoru kompresoru, provedení zkoušky těsnosti včetně revize, kontrola kalibrace a funkcí elektronických modulů, diagnostiku pomocí software včetně kontroly provozních parametrů a jejich záznamů, záznamu provozních tlaků, proudů a napětí, kontroly parametrů čistoty a přestupu tepla kondenzátorů a výparníků, kontroly teplotních čidel a tlakových převodníků, aktualizace systému v případě nové verze a stažení datareportu a vyplnění formuláře o servisu (údržbě).

Navíc Trane RTWD200:

kontrolu správné funkce GAS pumpy včetně grafického záznamu chodu a kontrolu funkce expanzního ventilu a záznam funkce měření hladiny chladiva

Navíc pro Trane ECGWN 207:

Kontrolu suchých chladičů a kontrolu funkce expanzního ventilu

Navíc pro Trane RTAC170:

Kontrolu čidel expanzního ventilu včetně jejich záznamu a kontrolu funkce expanzního ventilu a záznam funkce měření hladiny chladiva

Sdělení č. 1:

Zadavatel v tomto smyslu mění znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace a uveřejňuje ji pod jménem souboru 01_TS_HZCH_v1.



Sdělení č. 2:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (uvedená v elektronickém nástroji EZAK na adrese veřejné zakázky).

manažer veřejných zakázek