

S09a
SKLADBA
- 12,5 mm SDK DESKA - 75 mm NOSNÁ KONSTRUKCE - 12,5 mm SDK DESKA 100 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE
POPIS
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA VHODNÁ PRO POUŽITÍ V INTERIÉROVÝCH PROSTORECH S VYŠŠÍ RELATIVNÍ VLHKOSTÍ DO 75 %, (85 % PO DOBU KRATŠÍ NEŽ 10 HODIN, 100 % PO DOBU KRATŠÍ NEŽ 2 HODINY), BĚHEM 24 HODIN PŘI 20 °C. IMPREGNOVANÁ DESKA - SÁDROKARTONOVÁ DESKA DLE ČSN EN 520 - NOSNÁ KONSTRUKCE - CW PROFILY 75, OSOVÁ VZDÁLENOST 41,7 cm, PŘÍPADNĚ 31,25 cm - SÁDROKARTONOVÁ DESKA VHODNÁ PRO POUŽITÍ V INTERIÉROVÝCH PROSTORECH S VYŠŠÍ RELATIVNÍ VLHKOSTÍ DO 75 %, (85 % PO DOBU KRATŠÍ NEŽ 10 HODIN, 100 % PO DOBU KRATŠÍ NEŽ 2 HODINY), BĚHEM 24 HODIN PŘI 20 °C. IMPREGNOVANÁ DESKA - SÁDROKARTONOVÁ DESKA DLE ČSN EN 520 POZN. PROVEDENO: MEZI MÍSTNOSTMI P01048 a P01052 OD VÝŠKY -1,25 PO STROP; MEZI MÍSTNOSTMI P01049 A P01050 OD VÝŠKY -3,00 PO STROP
S09b
SKLADBA
- 12,5 mm SDK DESKA - 12,5 mm SDK DESKA - 75 mm NOSNÁ KONSTRUKCE + AKU IZOLACE - 10 mm INSTALAČNÍ MEZERA + OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE - 75 mm NOSNÁ KONSTRUKCE + AKU IZOLACE - 12,5 mm SDK DESKA - 12,5 mm SDK DESKA 210 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE
POPIS
- 2x - SÁDROKARTONOVÁ DESKA RB (A) VHODNÁ PRO POUŽITÍ V INTERIÉROVÝCH PROSTORECH - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TYPU A DLE ČSN EN 520 - 2X NOSNÁ KONSTRUKCE - CW PROFILY 75, OSOVÁ VZDÁLENOST 41,7 cm, PŘÍPADNĚ 31,25 cm, 2X VLOŽENA IZOLAČNÍ VRSTVA Z MINERÁLNÍ VLNY DLE ČSN EN 13162 TL. 60 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST MIN. 68 dB. - 2x - SÁDROKARTONOVÁ DESKA RB (A) VHODNÁ PRO POUŽITÍ V INTERIÉROVÝCH PROSTORECH - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TYPU A DLE ČSN EN 520 POZN. PROVEDENÍ VÝDŘEVY V MÍSTĚ KOTVENÍ BALETNÍ TYČE
<div> <div>1471</div> <div>DVD</div> <div>SO 01</div> <div>D</div> <div>SKLADBA STĚNY S 09</div> <div>AS-538</div> </div>