



LEGENDA IZOLACÍ / INSULATION LEGEND

POŽÁRNÍ IZOLACE, ODOLNOST 60 MINUT
FIRE INSULATION WITH AL FOIL, 60 MIN
TLOUŠTKA / THICKNESS - 60 mm

LEGENDA VZT POTRUBÍ / DUCT LEGEND

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
SUPPLY DUCT
ODVODNÍ POTRUBÍ
RETURN DUCT
CU POTRUBÍ
COPPER PIPE

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY / VENTILATION LEGEND

TALÍŘOVÝ VENTIL - PŘÍVODNÍ
DISC VALVE - SUPPLY AIR
TALÍŘOVÝ VENTIL - ODVODNÍ
DISC VALVE - EXTRACT AIR
REGULAČNÍ / UZAVÍRACÍ Klapka
ADJUSTING / SHUT OFF DAMPER
ZPĚTNÁ Klapka
BACKFLOW DAMPER
TLUMIČ HLUKU
ATTENUATOR
POŽÁRNÍ Klapka
FIRE DAMPER
OHEBNÁ HADICE
FLEXIBLE HOSE
NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
WALL UNIT
REGULÁTOR PRŮTOKU - KONSTANTNÍ
VOLUME FLOW CONTROLLER - CONST.
REGULÁTOR PRŮTOKU - VARIABILNÍ
VOLUME FLOW CONTROLLER - VARIABLE
UZAVÍRACÍ Klapka KRUHOVÁ
SHUT OFF DAMPER ROUND
PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE
WEATHER LOUVER
POTRUBNÍ VENTILÁTOR
TUBEFAN
KRYJÍCÍ MŘÍŽKA
COVERING GRILLE
PRUZNÁ MANŽETA
FLEXIBLE CUFF

LEGENDA ZNAČENÍ / LABELING LEGEND

AHU	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA / AIR HANDLING UNIT	ACE	VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA / INDOOR COOLING UNIT
EF	ODVODNÍ VENTILÁTOR / EXHAUST FAN	ACC	KONDENZAČNÍ JEDNOTKA / OUTDOOR CONDENSING UNIT
SF	PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR / SUPPLY FAN	FD	POŽÁRNÍ Klapka, STĚNOVÝ UZÁVĚR / FIRE DAMPER, WALL SHUTTER
DC	VRATOVÁ CLONA / GATE/DOOR AIR CURTAIN	CAV	REGULÁTOR KONST. PRŮTOKU / CAV UNIT

GENÉRALNÍ PROJEKTANT:

ATELIÉR VELEHRADSKÝ

Vysoká škola technická, Brno / IČ: 252 63 140 /
ateleir@velehradsky.cz / +420 547 22 1936

SCHEMA OBJEKTU:

Č. PANE:

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE:	Viceúčelový sportovní areál UKB - GP	OPROJEKTANT:	Ing. Tibor Stroh	DATUM:	12/2022	HEŘTKO:	1 : 100
STAVBY:	Masarykova univerzita	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Kamil Matyssek	FORMÁT:	594 x 1050	POČET AK:	10 x A4
MÍSTO STAVBY:	ul. Netroušalky, Brno	VYPRACOVATEL:	Ing. Renata Gregůrková	STUPĚŇ PO:	Dokumentace pro stavební povolení		
SUBODKAVATEL:				DAL:	Dokumentace objektu		
				OBJEKT:	1. SO 01		
				ČÁST:	4. Technické zařízení budov		
				PROJEKT:	2. Vzduchotechnika		

TUŘANKA 116A, 627 00 BRNO
TEL: +420 542 00 00
E-MAIL: azklima@azklima.com
WWW.AZKLIMA.COM