

## Přehled kódů zařízení v DSPS profese RCH - AVVA Modrá etapa

	zařízení	kód	popis	poznámka označení v kódu - CP (čerpadlo primární) CS (čerpadlo sekundární)
<b>A05</b>	ČK	05.1S17.RCH.0000/CP01	Grundfos TP65-130/4 1,5 kW (primární čerpadlo)	
	Č_EL	05.1S17.RCH.0000/CS02	Grundfos TPE65-130/4 1,5 kW (sek.čerp.s frekv.měníčem)	
<b>A07</b>	v objektu A7 není zařízení RCH s nutností přidělit kód			
<b>A08</b>	ČK	08.1S13.RCH.0000/CP03	Grundfos TP65-130/4 1,5 kW (primární čerpadlo)	
	Č_EL	08.1S13.RCH.0000/CS04	Grundfos TPE65-130/4 1,5 kW (sek.čerp.s frekv.měníčem)	
<b>A10</b>	ČK	09.1S57.RCH.0000/CP05	Grundfos TP65-130/4 1,5 kW (primární čerpadlo)	zařízení v suterénu objektu A9 obsluhuje pavilon A10
	Č_EL	09.1S57.RCH.0000/CS06	Grundfos TPE65-130/4 1,5 kW (sek.čerp.s frekv.měníčem)	zařízení v suterénu objektu A9 obsluhuje pavilon A10
<b>A12</b>	ČK	12.1S09.RCH.0000/CP07	Grundfos TP65-130/4 1,5 kW (primární čerpadlo)	
	Č_EL	12.1S09.RCH.0000/CS08	Grundfos TPE65-130/4 1,5 kW (sek.čerp.s frekv.měníčem)	
<b>A16</b>	ČK	16.1S12.RCH.0000/CP09	Grundfos TP65-130/4 1,5 kW (primární čerpadlo)	
	Č_EL	16.1S12.RCH.0000/CS10	Grundfos TPE65-130/4 1,5 kW (sek.čerp.s frekv.měníčem)	
<b>A18</b>	ČK	18.1S16.RCH.0000/CP11	Grundfos TP65-130/4 1,5 kW (primární čerpadlo)	
	Č_EL	18.1S16.RCH.0000/CS12	Grundfos TPE65-130/4 1,5 kW (sek.čerp.s frekv.měníčem)	
<b>LK</b>	v objektu LK není zařízení RCH s nutností přidělit kód			
<b>Z</b>	v objektu Z není zařízení RCH s nutností přidělit kód			
<b>A9</b>	ČK	16.1S12.RCH.0000/CP13	Grundfos TPD150-160/4 2x11 kW (primární čerpadlo)	zařízení v suterénu objektu A16 obsluhuje pavilon A9
	ČK	16.1S12.RCH.0000/CS14	Grundfos TPD100-200/4 2x7,5 kW (sekundární čerpadlo)	zařízení v suterénu objektu A16 obsluhuje pavilon A9
	Č_EL	16.1S12.RCH.1_NP/CS15	Grundfos TPE80-150/4 3 kW (sek.čerp.s frekv.měníčem)	zařízení v suterénu objektu A16 obsluhuje pavilon A9