


LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
1S01	CHODBA	89,99
1S02	SCHODIŠTĚ	11,68
1S03	VÝTAH	3,24
1S04	SKLAD NEBEZPEČNÉHO ODPADU	3,66
1S05	STROJOVNA ŮT	26,89
1S06	ROZVODNA NN	9,29
1S07	ROZVODNA SLABOPROUDU	13,06
1S08	ŠATNA – ŽENY	18,02
1S09	SPRCHA+WC – ŽENY	10,32
1S11	SPRCHA+WC – MUŽI	10,32
1S12	ŠATNA – MUŽI	18,02
1S13	STROJOVNA VZDUCHOTECH.	87,04
1S14	PRÁCE S JEDY	14,74
1S15	NONSTOP LABORATOR	14,74
1S16	LABORATOR NMR	30,11
1S17	LABORATOR NMR	13,51
1S18	PŘEDSÍŇ WC	5,99
1S19	WC	1,51
1S21	WC	1,48
1S22	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,16
1S23	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	21,94
1S24	NÁPLŇ S PLYNEM PRO SHZ	1,33
1S25	ROZVODNA NN	4,97
1S26	SKLAD KOMUNÁLNÍHO ODPADU	7,88




LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT
- ODVODNÍ ANEMOSTAT
- FAN-COIL CHLADICÍ KAZETA
- VÝVSTYKY
- NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR
- TLUMIČ HLUKU


POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ SÁČÍ POTRUBÍ BUDE PO CELÉ DÉLCE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ VČETNĚ TLUMIČE HLUKU
- ODVODNÍ POTRUBÍ BUDE ZVUKOVĚ IZOLOVÁNO POUZE OD JEDNOTKY PO KONEC TLUMIČE VČETNĚ
- VEŠKERÉ ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ INSTALACNÍ SACHTOU BUDE PROTIPOŽÁRNĚ IZOLOVÁNO
- POŽÁRNÍ KLAPKY DOZVOLENÉ K POŽÁRNĚ DĚLICI KONSTRUKCI
- PODHLEDY ODVĚTRÁNY OTVORY V POTRUBÍ Ø20 MM

01	11.6.2007	ING. JAR. DAVID	DOPLNĚNÍ SKLÁDÁNÍ PROJEKTU STAVBY
02	1.6.2007	ING. JAR. DAVID	PŘÍPOČET OHLAŠENÍ ROZVODNÝ SLABOPROUDU SPLIT JEDNOTKY
03	1.12.2006	ING. JAR. DAVID	DOPLNĚNÍ VZT ŘEŠENÍ PLYNOVÉHO ZHAŠŤOVÁNÍ V MČ. 1S15
04	1.12.2006	ING. JAR. DAVID	KODIFIKACE POTRUBNÍCH TRAS, ZMĚNA POŽÁRNÍHO ŘEŠENÍ DALŠÍ ZMĚNY VZ. PŘÍLOHA TECH. ZPRÁVY
05	25.6.2006	ING. NOVOTNÝ (Drobný)	ZAPRAVOVÁNÍ PŘÍPOČET K OHLAŠOVÁNÍ KONSTRUKCI
REVIZE	DATUM	AMEL, POKR	POPS REVIZE



±0,000±281,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONŮ)



UKB - 1 - DSP - D - 304 - 09- 003 - 06

KOORDINACE PROJEKTU PROJEKT BRNO spol. s r.o.	PROJEKTANT PROFES. STAVBY ING. FRANTIŠEK JARUŠEK	ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAN
INVESTOR STAVBA ČAST	MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA AVVA - 1. ETAPA - MODRA D. SO II - 304 PAVILON AVVA - A8 09 - VZDUCHOTECHNIKA	STRUŠ DPPS DATUM 18.03.2021 POČET F. A4 20 Č. ZAKÁZKY 06 - 001 ARCH. ČÍSLO =
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 1.PP-3.800	VEŠKÉHO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 003 REVIZE 06