



130						
č.m.	Název místnosti	Plocha	Podlaha		Stěny - povrchová úprava	Strop - povrchová úprava
			Ozn.	Povrchová úprava		
130	Laboratoř	50,7 m²	K20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO 2,0m, VÝMALBA	RASTROVÝ PODHLED

130 – EL.ZÁSUVKY									
1F 230V/16A	1F 230V/16A-P	1F 230V/16A-N	1F 230V/16A-UPS	3F 400V/16A	1F 230V/16A-vol.vývod	3F 400V/16A-vol.vývod	1F 230V/16A-nábytek	datová zásuvka	vývod pro digestoř
8	0	0	0	0	6	0	0	4	3

130 – OBECNÉ POŽADAVKY					
obecné požadavky					
vnější vlivy	ÚTZ	požadovaná teplota	VZT	chlazení	podlahová vpust
Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

130 – PŘÍVEDENÁ MÉDIA							
voda studená(S)	voda teplá (T)	demí voda	uz. okruh chl. vody(UOCHV)	zemní plyn (P)	dušík (N)	stlačený vzduch (SV)	vakuum (VAC)
Ano Centrální zdroj Do stolů i digestoří	Ano Centrální zdroj Do stolů	Ano Centrální zdroj Do stolů	Ano Centrální zdroj Do digestoří	Ne	Ano Centrální zdroj Do stolů i digestoří	Ne	Ano

vypracoval

Ing. Jiří Wactawik

kreslil

Ing. Jiří Wactawik

dokument

A-18-45

generální projektant

název stavby

objekt

název dokumentu

AS99

SO 01

Č.M.130 - LABORATOŘ

11/2024

revize

číslo přílohy

AS-702

PODPIS ZÁSTUPCE INVESTORA VYJADŘUCÍ SOUHLAS SE ZADÁNÍM:

-----