



- (333) - počet osob v prostoru
→ - označení směru úniku
PK - dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
△ EI 30 DP1 - požadovaná požární odolnost stropu
△ 21A - hasicí přístroj práškový
N1.01-III. - označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- hranice požárního úseku
(H) 19 (H) 25 - nástěnný hydrant s hadicí DN 19 / DN 25
EPS - požární úsek vybaven hlásiči EPS



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. BLANKA HACKOVÁ autorizovaný inženýr ČKAIT 1003750	STAVIAŘ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	
AUTOR	RADIM STAVIAŘ		
SPOLUPRÁCE	TOMÁŠ PÁLENÍK		
INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 617/9, BRNO, 601 77	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO	UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE, K.Ú. BOHUNICE	STUPEŇ	DSP
AKCE	MU V BRNĚ, UNICERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	1.NP	12/2018	18-10085