



LEGENDA OSVĚTLENÍ

- Lineární LED svítidlo, 22W, 4000K, 3500 lm, 90°, IP40 v=4100
- Vestavné LED svítidlo do rastru, 44W, 4000K, 5300lm, IP20 v=2600
- Nástěnné LED svítidlo na opláštění, 18W, 4000K, 1543lm, IP54 s integrovaným pohybovým čidlem, v=2500
- Nástěnný LED reflektor na opláštění, 30W, 4000K, 3000lm, IP54 s integrovaným pohybovým čidlem, v=3200
- Nouzové přisazené protipanické LED sv. s optikou openspace, 3W, IP65 s vlastním bateriovým zdrojem, v=4100
- Nouzové přisazené LED sv. venkovní nad vstupy, 3W, IP65 s vlastním bateriovým zdrojem, v=2500
- Nouzové přisazené nástěnné LED svítidlo s piktogramem, 2W, IP65 s vlastním bateriovým zdrojem, v=2500
- Vypínač č.5, pod omítku 230V 10A, IP44
- Vypínač č.1, na povrch 230V 10A, IP44

POZNÁMKA:
HLAVNÍ TRASA V PROSTORU HALY BUDE VEDENA V DRÁTĚNÉM ŽLABU 200/50 PO OBVODU POD STROPEM, ODOBOČKY BUDOU VEDENY V PŘÍZNANÝCH PEVNÝCH A OHEBNÝCH TRUBKÁCH

JEDNOTLIVÉ TRASY ROZVODŮ PRO ELEKTRO-SILNOPROUD MUSÍ BÝT PŘED MONTÁŽÍ ZKOORDINOVÁNY S TRASAMI ROZVODŮ OSTATNÍCH PROFESÍ

VÝVODY PRO JEDNOTLIVÉ SPOTŘEBIČE MUSÍ BÝT PROVEDENY PODLE SKUTEČNĚ DODANÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH POLOHA MUSÍ BÝT PŘED MONTÁŽÍ UPŘESNĚNA

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ INVESTOREM

KABELY PRO SVĚTELNOU INSTALACI BUDOU ULOŽENY VE SPOLEČNÝCH TRASÁCH S KABELY SILOVÉ INSTALACE

PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE MUSÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SCHVÁLIT INVESTOR

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ :
3/PEN ~ 400 / 230 V 50 Hz,
3/N/PE ~ 400 / 230 V 50 Hz,
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41ed.3:
- ČL.412 - OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
IZOLACÍ, KRYTY
- ČL.413 - OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE JISTIČÍ
ZVÝŠENÁ - V PROSTORÁCH SE SPRCHOU DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝMI CHRÁNIČÍ

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT			
Vojtěch Tomáš	Vojtěch Tomáš	Ing. Michal Vít			
OBECE	Těšetice	STAVEB. ÚŘAD			
MÍSTO	parc.č. 3344/1 a 3343	K.Ú.			
INVESTOR			Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, Brno – město, 60200 Brno		
OBJEKT			HALA DEPOZITÁŘE TĚŠETICE SILNOPROUD		
OBSAH			PŮDORYS 1.NP - OSVĚTLENÍ		
			ČÍSLO ZAK.		
			DATUM	10/2024	
			MĚŘÍTKO	—	
			STUPEŇ	DPS	KOPIE
			Č. VÝKRESU		
			11		