

Vysvětlení zadávací dokumentace 9

Identifikace veřejné zakázky

Název: Víceúčelový sportovní areál UKB – výběr zhotovitele stavby
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007530>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem

Na základě žádostí dodavatele/dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy dodavatele č. 24

Dotaz: Žádáme o informaci, zda interiérové dveře Di08, Di44, Di75, Di76, které jsou součástí prosklených stěn mají mít jako součást vybavení pohony pro automatické otevření dveří.

Dále dle našeho názoru všechny výše zmíněné dveře, které jsou součástí hliníkových prosklených stěn, musí být ze stejného systému jako stěny. A to hliníkové, nikoliv ocelové, jak je zmíněno ve výpisu prvků. Žádáme o prověření.

Odpověď:

Uvedené dveře nejsou vybaveny pohony pro automatické otevření.

Dotaz týkající se výše uvedených dveří byl řešen již ve Vysvětlení č. 7 na straně 4. Přílohou Vysvětlení č. 7 byl aktualizovaný Výkaz výměr, ve kterém je u prosklených příček z hliníku uvedeno, že jsou včetně dveří "Dxy", z čehož vyplývá, že mají být materiálově shodné.

Po prověření jsme zjistili, že v dokumentu, který popisuje specifikaci dveří byl mylně ponechán u těchto dveří jako materiál "ocelový plech". Jedná se o překlep, který je opraven v přiloženém dokumentu AS-704-VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ.

Výkazy výměr zůstávají beze změny.

Na základě výše uvedeného se zadavatel rozhodnul prodloužit lhůtu pro podání nabídek do **22. 4. 2025 do 10:00 hod.** Zadavatel je přesvědčen o tom, že se jedná o dostatečné prodloužení lhůty pro podání nabídek vzhledem k charakteru uvedených informací. Zadavatel by chtěl zároveň upozornit na ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ, dle kterého již není povinen na další žádosti dodavatelů reagovat.