

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: Výměna podružných kalorimetrů pro TUV v objektech MU
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007701>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224

Na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Prosím o upřesňující informaci ohledně připojovacích dimenzí (DN) jednotlivých kalorimetrů.

ODPOVĚĎ 1

Průměry potrubí jsou uvedeny v tabulce:

Po- ložka číslo	Umístění kalorimetru	Typ mě- ření	Údaje o stávajícím kalorimetru k de- montáži	Měrná jednotka	Množ- ství	Umístění na potrubí
1	Bud. Komenského nám. 2, místnost číslo S127 pro Filozofickou fakultu, budovu M, Joštova 13, Brno	Kalorimetr pro TUV	podružný kalorimetr TUV EMBRA Supercal 5	kpl	1	DN 25
2	Fakulta sociálních studií, administrativní budova, Joštova 10, Brno, místnost číslo S007	Kalorimetr pro TUV	podružný kalorimetr TUV Supercal 531	kpl	1	DN 80
3	Správa kolejí a menz, Klácelova 2, Brno, místnost číslo P02001	Kalorimetr pro TUV	podružný kalorimetr TUV Supercal 531	kpl	1	DN 25
4	Správa kolejí a menz, Veveří 29, Brno, místnost číslo P01002	Kalorimetr pro TUV	podružný kalorimetr TUV Supercal 531	kpl	1	DN 25

DOTAZ 2

Prosím o informaci, zda součástí požadovaných prací je i připojení a zprovoznění MT v BMS MU. Pokud ano, prosím o informaci, zda je v jednotlivých lokalitách k dispozici TeNe.

ODPOVĚĎ 2

Není součástí zakázky. Jedná se o prostou výměnu měřiče.

INFORMACE 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **4. 6. 2025, 10:00 hod.**