



## Průzkum komínů v objektu Gorkého 7 – učebna G27

Podklady:




**Výstup:**



Pozor na uspořádání komínových průduchů v učebně, které jsou orientovány kolmo k ulici. Náš volný komínový průduch je směrem do učebny.

Uspořádání průduchů v komínovém tělese v půdním prostoru:




Dvouprůduchový komín v půdním prostoru je orientovaný rovnoběžně s ulicí, **červeně označený průduch**, má vnitřní skladebný rozměr 150x150mm, je částečně vymazávaný s vnitřním průměrem cca 140mm. Průduch vede až k podlaze učebny G24. Na půdě jsou čistící dvířka, k vybíracím dvířkům, které jsou pravděpodobně ve sklepě, jsme se nedostali.

Dle potřeby jsme schopni komínový průduch rozšířit frézováním až na průměr 230-250mm, do kterého se může vložit nerezová flexibilní vložka pro přetlakový provoz D180-200mm.

Průzkum provedla firma: Stavební a řemeslné práce s.r.o., Šámalova 21, 615 00 Brno

V Brně dne 8.4.2024



Dobroslav Plachý

