



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy ve 2.NP v učebně G24

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: REKONSTRUKCE UČEBNY G24 - POSLUCHÁRNA, BUDOVA FF MU, GORKÉHO 7, BRNO		STUPEŇ PD: Dokumentace pro provádění stavby - DPS	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Arne Nováka 1/1, 602 00 Brno		OBJEKT: SO 01 - BUDOVA G	
MÍSTO STAVBY: Gorkého 57/7, 602 00 Brno-město Parc.č. 383, k.ú. 610372 Veveří		PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 741-4	AUTORIZACE: 
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		DATUM: 04/2024	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		FORMÁT: 2 × A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		MĚŘÍTKO: -	VÝKRES: VÝPIS DVEŘÍ
VYPRACOVAL: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2 0079 741-4/SO01/D11_11	
		ČÍSLO VÝKRESU: 11	
		REVIZE: .	

DVEŘE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:			
REKONSTRUKCE UČEBNY G24, FF MU Gorkého 7, BRNO	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 BRNO	2 0079 741-4	Budova G SO 01	DPS	04/2024	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	02			
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ					CELK. KS	HMOTNOST		
<div>D 01</div> <div></div>		<p>DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 15 DP3 C</p> <p>ROZMĚR STAV. OTVORU: 1350x2020 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 1250x1970 mm</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLO - PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, SE SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3 C</p> <p>ZÁRUBEŇ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK KONSTRUKCÍ, tl. 100mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚROVÝ SYSTÉM BARVA DVEŘÍ: SVĚTLE ŠEDÁ (bude upřesněno AD) BARVA ZÁRUBNĚ: SVĚTLE ŠEDÁ (bude upřesněno AD) ZÁMEK: VLOŽKOVÝ (v systému generálního klíče) KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK, OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu), BARVA KOVÁNÍ - NEREZ MAT SAMOZAVÍRAČ: S RAMÍNKEM, BARVA STŘÍBRNÁ (s možností montáže na stranu pantů i na stranu opačnou)</p>	1PP	1NP	2NP	3NP	PŮDA	STŘ.		CELK. KS	HMOTNOST
			-	-	-	-	1	-			1
<div>D 02</div> <div> <div>FOTO</div><div></div></div>		<p>STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE - ÚPRAVA</p> <p>POPIS: ÚPRAVA A REPASE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ, DVOUKŘÍDLÝCH, KAZETOVÝCH, PLNÝCH, S DŘEVĚNOU RÁMOVOU ZÁRUBNÍ</p> <p>ROZMĚRY DVEŘÍ: 1300 x 2500 mm , ROZMĚRY ZÁRUBNĚ: cca 1700x2700mm, š.obložky 700mm</p> <p>STÁVAJÍCÍ DVEŘE - KŘÍDLA I RÁM DVEŘÍ ZBAVIT STÁVAJÍCÍHO LAKU OPRAVIT PŘÍPADNÉ PORUCHY - DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI, PŘEBROUSIT A OPATŘIT NOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU. ODSTÍN A TYP NÁTĚRU (LAZURY) MUSÍ ODPOVÍDAT PŮVODNÍMU NÁTĚRU A BAREVNOSTI. U PRVKŮ, KTERÉ BUDOU OPATŘENY KRYCÍ BARVOU BUDOU ZATMELENY NEROVNOSTI + DVAKRÁT ZÁKLADNÍ + 1x FINÁLNÍ NÁTĚR. ZÁRUBNĚ I OBLOŽKY PO OČIŠTĚNÍ NAPUSTIT VHDNÝM FUNGICIDNÍM PROSTŘEDKEM. VEŠKERÁ KOVÁNÍ OČISTIT, ZKONTROLOVAT FUNKČNOST, ODBORNĚ OPRAVIT A PŘÍPADNĚ NAHRADIT KOPIÍ. SOUČÁSTÍ REPASE DVEŘÍ JE KOMPLETNÍ REPASE, NEBO VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH PRAHŮ. DVEŘE BUDOU OPATŘENY TĚSNĚNÍM PRO ZLEPŠENÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ. DODAVATEL DÍLA MUSÍ ZAJISTIT, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE REPASOVANÝ PRVEK NUTNĚ DEMONTOVAT (ODVÉST ZE STAVBY), MUSÍ BÝT PŘI ZPĚTNÉ MONTÁŽI OSAZEN NA SVÉ PŮVODNÍ MÍSTO.</p>	-	-	1	-	-	-		1	

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !