TABULKA MÍSTNOSTÍ

Bilance množství vzduchu a potřeb energie pro chlazení a ohřev

AKCE: MUNI Centrum výuky jazyků

Podl.	Místnost						Poznámka požadavek předpis	Požadavek na čerstvý vzduch	Vzduchový výkon			Přetl. +	Požadované parametry				Stupeň filtrace	Tepelná bilance		Č. zařízení	
	Název	Číslo	m^2	s.v.	m^3	počet osob			Přívod	Odvod	Výměna	Podtl. -	Zima	Léto	Vlh.	Hl.hluku		Zisk	Ztráta	Přívod	Odvod
								m^3/h	m^3/h	m^3/h	x/h	%	°C	°C	%	dB(A)		W	W		
	Učebny a kanceláře																				
2	Kancelář pedagogů	2016	21,5	3	64,50	3		50m3/h/os	150	150	2,3		22	26							
2	Kancelář pedagogů	2015	23,2	3	69,60	3		50m3/h/os	150	150	2,2		22	26							
2	Kancelář pedagogů	2014	23	3	69,00	3		50m3/h/os	150	150	2,2		22	26							
2	Kancelář pedagogů	2013	23,2	3	69,60	3		50m3/h/os	150	150	2,2		22	26							
2	Kancelář vedoucího	2012	22,8	3	68,40	3		50m3/h/os	200	200	2,9		22	26							
2	Sekretariát	2010	23,1	3	69,30	1+1		50m3/h/os	100	100	1,4		22	26							
2	Kancelář vedoucího	2009	36,6	3	109,80	1+6		50m3/h/os	370	320	3,4		22	26							
2	Seminární učebna 4	2007	49	3	147,00	1+24		50m3/h/os	650	650	4,4		22	26							
2	Provozní chodba	2001	147	3	441,00			50m3/h/os	200	150	0,5										
2	Sklad	2008	2,9	3	8,70			50m3/h/os	0	50	0,0										
2	Seminární učebna 3	2025	48,3	3	144,90	1+24		50m3/h/os	650	650	4,5		22	26							
2	Seminární učebna 2	2024	51,4	3	154,20	1+24		50m3/h/os	650	650	4,2		22	26							
2	Seminární učebna 2	2023	49,2	3	147,60	1+24		50m3/h/os	650	650	4,4		22	26							
2	Kuchyňka	2006	11,59	3	34,77	0+4		50m3/h/os	100	150	2,9										
									4170	**4170**											
	Hygienické zázemí																				
2	WC ženy	2016	21,5	3	64,50	3		50m3/h/WC	0	150	0,0										
2	WC ženy-předsíň	2017	21,5	3	64,50	3		30m3/h/um	210	60	3,3										
1	Sklad	1009	11,4	3	34,20	3		1x/h	0	35	0,0										
1	Sklad	1012	11,7	3	35,10	3		1x/h	0	35	0,0										
1	Sklad	1017	14,4	3	43,20	3		1x/h	0	50	0,0										
									330	**330**											
2	WC muži	2021a	21,5	3	64,50	3		50m3/h/WC	0	205	0,0										
2	WC muži-předsíň	2021	21,5	3	64,50	3		30m3/h/um	280	90	4,3										
2	WC imobilní	2020	21,5	3	64,50	3		30m3/h/um	0	50	0,0										
2	WC muži	2005d	21,5	3	64,50	3		50m3/h/WC	0	50	0,0										
2	WC muži-předsíň	2005c	21,5	3	64,50	3		50m3/h/WC	0	30	0,0										
2	WC ženy	2005b	21,5	3	64,50	3		50m3/h/WC	0	50	0,0										
2	WC ženy-předsíň	2005a	21,5	3	64,50	3		50m3/h/WC	0	30	0,0										
2	Rack	2022	2,7	3	8,10	3		1x/h	25	0	3,1										
2	Chodba	2004	21,5	3	64,50	3		1x/h	200	0	3,1										
									505	**505**											