

**Veřejná zakázka
„Generální dodávka stavby CETOCOEN“**

Dodatečná informace č. 5 k zadávacím podmínkám

V Brně 19. května 2010
Č.j.:MU/...32.885.../2010/RMU

Zadavatel obdržel dne 18. května 2010 následující požadavky na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Požadavek č. 7 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám

„V souvislosti s vypracováním nabídky na veřejnou zakázku požadujeme následující dodatečné informace:

- vnitřní výplně – má být cena za vybavení všech vnitřních dveří, mimo dveří na soc.zařízení, kontaktem EZS na rámu obsažena v ceně dveří nebo v části elektro?
- Izolační požární nástřík ocelových konstrukcí – je možné blíže sdělit požadavek na kvalitu nástříku a jeho životnost?“

Stanovisko zadavatele k požadavku č. 7 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Magnetické kontakty (jak povrchové, tak zápuštěné) jsou vykázány v rámci slaboproudých rozvodů, část EZS. Poznámka ve standardech stavební části je orientační. Tomuto rozdělení odpovídá i orientační výkaz výměr.

Kvalita protipožárního nástříku ocelových konstrukcí (použitý materiál, způsob aplikace nástříku, tloušťka vrstvy, úprava povrchu konstrukce apod.) musí odpovídat požadavkům na požární odolnost konstrukce. Požadavky na požární odolnost konstrukce jsou dány požárně bezpečnostním řešením. Životnost nástříku specifikuje ČSN 73 0810, odstavec 4.12: „Požadovaná požární odolnost konstrukcí musí být při běžném provozu zajištěna po celou předpokládanou životnost stavebního či technologického objektu.“ U většiny protipožárních nástříků se obnova po dobu životnosti stavby nepředpokládá.



doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor