

## Vysvětlení zadávací dokumentace

### Identifikace veřejné zakázky

Název: PřířF – Vestavba pavilonu A08 – dodávka interiéru  
Druh veřejné zakázky: Dodávky  
Druh řízení: Otevřené řízení  
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007847>

### Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita  
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
Zastoupen: Mgr. Bc. David Póč, kvestor

### Žádost o vysvětlení

Zadavatel obdržel dne 13. 10. 2025 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

*“Dobrý den,  
prosím o vysvětlení zadávací dokumentace dle dotazu níže. Požadavkem zadavatele jsou pracovní desky z umělého kamene. Po prověření dodacích lhůt ze strany výrobce by bylo nereálné dodržet termín plnění. Je možné zaměnit materiál pracovních desek z umělého kamene na vysokotlaký laminát rezistentní vůči chemickým látkám včetně chemicky odolné hrany s okapovým přesahem?”*

### Odpověď zadavatele

Zadavatel připouští náhradu pracovních desek z umělého kamene pracovními deskami z **vysokotlakého laminátu rezistentního vůči chemickým látkám, opatřeného chemicky odolnou hranou s okapovým přesahem**. V souvislosti s touto změnou zadavatel uveřejňuje nový upravený položkový rozpočet. Dodavatelé jsou povinni vyplnit tento nový, upravený položkový rozpočet.

Současně **zadavatel prodlužuje lhůtu pro předání díla do 20. 1. 2026 a uveřejňuje upravený návrh smlouvy o dílo.**

**Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 11. 2025 do 10:00 hod.**