

Místnost č.: 4.08

Řídicí systém: ne

**Nároky na profesi silnoproud**

Číslo	Koncový prvek	kabel	přes vypínač	tlačítko	zakončení	umístění	Příkon [W]	Fáze	Jistič	Stykač	Poznámka
DP1	Datový projektor	CYKY 3Cx2,5			dvojjzásuvka 230VAC	na stropě	500	AV	C		
PM	Přípojné místo	CYKY 3Cx2,5			dvojjzásuvka 230VAC	na stěně	dle zařízení	AV	C		

**Legenda tabulky nároků na profesi silnoproud:****kabel** typ kabelu nárokováného přívodu**přes vypínač** udává zda je kabel přerušen vypínačem (resp. dvoutlačítkem apod.) pro spínání obvodu (např. na stěně)**tlačítko** udává zda je obvod ovládán přes tlačítko (resp. dvoutlačítko), které ovládá bezpotenciálové kontakty na jednotce v rozvaděči**zakončení** způsob zakončení kabelu na straně koncového prvku**umístění** umístění zakončení kabelu na straně koncového prvku**Příkon [W]** maximální trvalý příkon koncového prvku napojeného na přívod**Fáze** fáze přívodu (AV - AV technologie, S - světla, M - motory)**Jistič** vypínací charakteristika jističe**Stykač** udává, zda je přívod v rozvaděči napojen přes stykač

Místnost č.:	4.08
--------------	------

Číslo kab. trasy	Od		Do		Ø chráničky	Počet	Poznámka
	Číslo	Koncový prvek	Číslo	Koncový prvek			
TR1	DP1	datový projektor	PM	Přípojně místo	40	1	trasa bude upřesněna přímo na stavbě