

Dodatečné informace 2

nadlimitní veřejná zakázka

„Interiérové vybavení pro projekt CESEB“

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace:

Žádost uchazeče:

Dobrý den,

žádáme Vás o poskytnutí dodatečných informací k části 2 – kancelářský nábytek:

1. prvky č. 200, 201, 202, 211 mají zadanou výšku stolu 750 mm a nastavitelný zdvih 200 mm. Žádáme Vás o upřesnění požadavku výškové stavitelnosti
 - a) 550-750 (mm)
 - b) 750-950 (mm)
 - c) 650-850 (mm)
2. prvky č. 200 a 211 mají být za pracovní plochou doplněny stěnovým lištovým systémem. V ZD není uvedena požadovaná celková výška panelu. Je možné tento údaj doplnit?
3. prvky č. 200 a 211 jsou dle ZD doplněny další výbavou P3, P4, P5. Tyto položky nemají v zadání uvedeny požadované rozměry. Žádáme o doplnění.
4. u prvku č. 200 a 211 je požadavek na osazení dílce standardní zásuvkovou sestavou. Můžete prosím doplnit požadavek na standard?
5. ve V-V pavilonu A36 m.č. 324 je uveden prvek č. 66 , který není součástí standardů kancelářského nábytku. Můžete prosím poskytnout specifikaci tohoto prvku?
6. prvek K4 - kontejner. Specifikace tohoto není uvedena ve standardech kancelářského nábytku. Žádáme o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

1. Minimální požadovaný rozsah výškové stavitelnosti je 680 - 840 mm.
2. Popis spodní hrany obkladového panelu je uveden ve standardu prvku „spodní hrana obkladu bude ukončena u horní hrany podlahového soklu“ (viz vyobrazení standardu prvku 200 a 211); horní hrana je ve výšce 2600 cm (viz část Obecný úvod - pohled na sestavu: BIO - DPV - I001 - 01 - II 21 - 00).
3. Požadované rozměry prvků P3, P4, P5 vyplývají z nosné konstrukce systému obkladu za stolem a vyplňují celou plochu mezi horní polici (zavěšenou skříňkou) a pracovní deskou. Horní hrana - prvku P3 - magnetická tabule a P4 - textilní nástěnka) je ve výšce 1600 mm a spodní hrana prvku P5 - instalační panel nad pracovní deskou by měla být ve výšce 800 mm. Přesné rozměry, zejména výška

prvků P3 a P4 vyplývají jednak z konkrétního systému, který uchazeč použije a také toho, je-li, a nebo není ve specifikaci standardu uživatelem použit prvek P5, který rozměr ovlivní a závisí také na konkrétním typu systému, který uživatel použije.

4. Standardní zásuvkovou sestavou se myslí osazení sestavy elektrických zásuvek standardu ABB – Swing, které jsou součástí dodávky stavby. Počet zásuvek pak závisí na specifikaci dané Knihou místností.
5. I když je prvek č. 66 součástí dodávky kancelářského nábytku, standard prvku č. 66 je uveden ve standardu laboratorního nábytku (jak je zřejmé z části dokumentace BIO - DPV- I001 - 02 - 000 - 00 Nábytek laboratorní).
6. Prvek kontejner K4 je specifikován v části Obecný úvod - BIO - DPV - I001 - 01 - II 13 - 00 - Kontejnery K3, K4.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek účinném ke dni zahájení zadávacího řízení.

V Brně 18. prosince 2012

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek