



Veřejná zakázka malého rozsahu
Dodávka záložního zdroje energie (UPS) pro budovu Rektorátu MU
Dodatečné informace I.

Zadavatel poskytuje tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám výběrového řízení:

Dotaz č. 1:

„Účinnost při plném zatížení více než 98 % - předpokládám, že jde o překlep, neboť v online režimu žádná UPS s touto účinností neexistuje. K této účinnosti se mohou přiblížit nemodulární UPS v tzv. ECO režimu, tedy na by-pass, což u modulární UPS nemá smysl“

Odpověď:

Požadavek nespecifikuje režim, ve kterém je požadované účinnosti dosaženo. Různí výrobci definují režim s vysokou účinností různě, např. „ECO“, „High Efficiency“, apod. Na trhu existují také UPS s modulární konstrukcí, které tento požadavek splňují.

Dotaz č. 2:

„SNMP karta do každého modulu pro vzdálenou správu – co tím přesně myslíte? Do UPS se dává standardně 1 SNMP karta, která „vidí“ na všechny moduly, proč by se tedy měla dávat do každého modulu?“

Odpověď:

Jedná se o požadavek na redundanci i na úrovni komunikačních karet. Pokud nabízená UPS umožňuje osadit dvě karty jinak, než do jednotlivých modulů, pak budeme toto řešení také akceptovat

V Brně dne 17. ledna 2013

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek