



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená Mgr. Martinem Hadašem, LL.M., vedoucím odboru veřejných zakázek

Název veřejné zakázky: „Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a zařízení MU“

Název projektu: Sít' expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání

Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0010

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Dodatečné informace č. 3

Jeden z dodavatelů uplatnil dne 21. 1. 2013 u zadavatele následující požadavek na poskytnutí dodatečných informací týkající se výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz dodavatele:

"Na základě naší účasti ve výběrovém řízení posíláme Vám dotazy k zadávací dokumentaci "Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a zařízení MU".

- 1) Výkaz výměr PedF Pořiči 7: stavební část – položka č.356 – 22Z Nerezové kartáčované lišty 40x40 lepené ke stěně výtahové šachty – u položky je chybně uvedena výměra 126 m. Domníváme se, že správná výměra je: $(2,90 \times 2) + (3,05 \times 2) + 3,14 + 3,13 + 3,545 = 21,72$ m. Prosíme o upřesnění
- 2) Výkazy výměr ELEKTRO – silnoproud (u všech objektů): v rekapitulaci silnoproudu je uvedeno mimo jiné.....Rozpočtová rezerva 5%. Je vyplnění této položky povinné (a je povinné v částce 5%), nebo zde může být uvedena 0? Prosíme o jednoznačné rozhodnutí, aby bylo zaručeno, že budou nabídky silnoproudu zpracovány jednotným stylem.
- 3) Výkaz výměr PedF Pořiči 7: stavební část – položka č.40 – Mikropilota dl.11 m..... uvedená výměra 8,00 m, dle našeho názoru náleží 8 ks (je tam 8 ks mikropilot dl.11 m, tedy celkem 88 m). Prosíme o upřesnění"

Odpověď zadavatele:

- 1) Ve výkazu výměr došlo k chybě ,je chybně uvedena výměra, platí hodnota 21,72m.
- 2) Ano, vyplnění dané položky je povinné v uvedené částce, tj. v 5%.



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

3) Ano, došlo k chybě v měrné jednotce, měrná jednotka je uvedena chybně v metrech, místo 8,00m zde má být 8ks, celková délka pilot je 88m.

V Brně dne 23. 1. 2013

Mgr. Vladimír Ficenec
manažer veřejných zakázek