



Masarykova univerzita
Správa kolejí a menz
Vinařská 5
603 00 Brno

V Brně dne 2. 5. 2013

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka a montáž výplní stavebních otvorů pro ubytovací provozy SKM
MU“
Dodatečné informace I.**

Zadavatel poskytuje tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám výběrového řízení:

Dotaz 1)

Dle domluvy na zaměření u oken a dveří budou použity sklodělicí příčky?

Odpověď:

Všechny v dokumentaci nakreslené příčky jsou sklodělicí.

Dotaz 2)

U vchodových dveří objektu UNI hotel Čejkova bude součástí dveří elektronický vrátný?

Odpověď:

Součástí je pouze příprava kování na montáž elektronického vrátného.

Dotaz 3)

U vchodových dveří objektu UNI hotel Čejkova - pol.13,14,spodní šrafování je plná výplň?

Odpověď:

Ano, šrafování je plná výplň.

Dotaz 4)

U objektu na ul.nám.Míru budou použity dle společného měření venkovní parapety 200mm, vnitřní parapety 250mm nebo lišící se 10mm?

Odpověď:

Parapety budou dle stávajících tj. venkovní cca 200mm, vnitřní cca 250mm.

Dotaz 5)

V objektu UNI hotel Čejkova budou použity venkovní parapety 175mm, vnitřní 35 mm nebo lišící se 10mm?

Odpověď:

Parapety budou dle stávajících, tj. venkovní cca 180mm, vnitřní cca 350mm.




Dotaz 6)

Otvírání dveří zůstává dle původního stavu?

Odpověď:

Otvírání zůstává dle stávajícího stavu.

S pozdravem



.....
Ing. Zdeněk Čížek
ředitel Správy kolejí a menz

MASARYKOVA UNIVERZITA
SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ
Vinařská 5
603 00 BRNO