


1.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV:				
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA
N01011	FOYER - PŘEDSÍŇ WC MUŽI	7,63	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA
N01011a	WC MUŽI	7,56	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA
STĚNY / STROP		POZNÁMKA		
		VÁP-OMÍTKA ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50 %		
		KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm		
		VÁP-OMÍTKA ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50 %		
		KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm		

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- Vypínač 01
- Tlačítko
- Zásuvka instalační jednoosobná 230V/16A
- svítidlo závěsné zářivkové 54W EB IP 20
- svítidlo nouzové s vlastním zdrojem IP 20

Nově osazená svítidla napojit CYKY 3Cx1,5 na stávající světelný obvod s jištěním 1B/10A
Nově instalované zásuvky pro osušec napojit CYKY 3Cx2,5 na doplněný jistič 1B/16A
s proudovým chráničem
Nouzové osvětlení napojit na nevypínanou fázi světelného obvodu.



ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněné – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovým chrániči s vybavovacím proudem 30mA

±0,000 = 249,98 m B.P.V.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Ing. JANA MACÍKOVÁ	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. ZDENĚK ILLEK	
VYPRACOVAL		Ing. ZDENĚK ILLEK	
KONTROLA		Ing. JIŘÍ BARTOŠ	
INVESTOR		Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno	
MÍSTO STAVBY		parc. č. 1102/1, k. ú. Veverčí, Prf MU, Veverčí 70, 611 80 Brno	
NÁZEV AKCE:		ZAK.Č.AKCE: 2 0079 211-4	
REKONSTRUKCE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU Prf MU, VEVEŘÍ 70, BRNO 1.NP-4.NP		STUPEŇ PD: DPS	
		DATUM: 05/2013	
		FORMÁT: 2 x A4	
OBJEKT:		KÓPE:	
SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ			
ČÁST: D1.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY		SOUBOR:	
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO: 1:50	
ELEKTROINSTALACE 1.NP - FOYER-WC MUŽI		ČÍSLO PŘÍLOHY: 3	