

# Seznam strojů a zařízení

Název zakázky :

UKB\_Pavilon A13\_doplnění chlazení ve 3.NP

## Zařízení č. 1 - Chlazení pracoven 3.NP

1.01	Kazetová jednotka fan-coil 42GW500C (Carrier) Qch=6,3kW (Qch=4,5kW - 2.stupeň otáček ventilátoru) chl. voda 7/13°C; 0,22l/s; 13,6kPa 0,09kW; 230V50Hz vč. čerpadla kondenzátu (do výšky 50cm nad spodní hranu kazety) s havarijním plovákovým snímačem ventilové vybavení: 2-cest. ventil se servopohonem 24V	ks	3
1.02	Kazetová jednotka fan-coil 42GW400C (Carrier) Qch=4,7kW (Qch=3,5kW - 2.stupeň otáček ventilátoru) chl. voda 7/13°C; 0,17l/s; 8,6kPa 0,09kW; 230V50Hz vč. čerpadla kondenzátu (do výšky 50cm nad spodní hranu kazety) s havarijním plovákovým snímačem ventilové vybavení: 2-cest. ventil se servopohonem 24V	ks ks	5 5

## **Doplňkový materiál**

Montážní,kotevní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1
--	-----	---

Součet :

Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení, návody, prohlášení o shodě

Doprava, přesuny, těžké mechanizmy, lešení

Inženýrská, projekční RPD a koordinační činnost

Celkem :

## Seznam strojů a zařízení

Název zakázky :

**UKB\_Pavilon A13\_doplnění chlazení ve 3.NP**

---