

No.	výrobce	typ	Popis, Typ	Jedn.	Množství	Cena/jedn.	Montáž +Oživ./jedn.	Cena celkem
<b>Rozvaděče</b>								
13.1.01			Rozvodnice plastová zapuštěná; regulace vytápění a klimatizace místnosti; 558x327x95 mm (VxŠxH)	ks	8			0,00
<b>Řídicí systém</b>								
13.2.01			Řídicí kontroler fancoilů DFC 304, 3UI, 2AO, 2DO 24VAC, 3DO 230VAC, komunikace BACnet, LINKnet	ks	8			0,00
13.2.02			Ovládací a zobrazovací jednotka DNS 24, napájení 24 VAC, interní čidlo teploty, komunikace LinkNet 2	ks	8			0,00
<b>Periferie</b>								
13.3.01			Termopohon, bez proudu zavřeno, M30x1,5, napájení 24VDC, řízení 2-bodové/pulzní	ks	8			0,00
13.3.02			Magnetický spínač okenní	ks	9			0,00
13.3.03			Propoj. krabička - na omítku, vč. svorkovnice	ks	8			0,00
13.3.04			Připojení - FCU + pohon	ks	8			0,00
<b>Montážní materiál</b>								
13.4.01			Kabel sdělovací JYTY 2x1	m	261			0,00
13.4.02			Kabel sdělovací JYTY 4x1	m	61			0,00
13.4.03			Kabel sdělovací BELDEN 9842	m	32			0,00
13.4.04			Kabel silový CYKY 7x1,5	m	62			0,00
13.4.05			Vodič CYA 6 mm2 Z/Ž	m	15			0,00
13.4.06			Elektroinstalační PVC trubka pevná, pr.23mm, vč. příslušenství	m	150			0,00
13.4.07			Elektroinstalační PVC trubka ohebná, pr.16mm	m	240			0,00
13.4.08			Lišta 40x20	m	36			0,00
13.4.09			Drobný montážní materiál	klp	1			0,00
13.4.10			Demontáž a opětovná montáž podhledu	hod	8			0,00
<b>Uvedení do provozu, SW práce</b>								
13.5.01			Technické práce	poč.	2			0,00
13.5.02			program aplikační v řídicím systému MaR	db	24			0,00
13.5.03			doplnění / úprava obrazovky systému BMS (dle 93/2012)	hod	12			0,00
13.5.04			výchozí revize elektro	poč.	1			0,00
13.5.05			koordinace profesí MaR a technologie	hod	4			0,00
13.5.06			individuální zkoušky	hod	3			0,00
13.5.07			zkusební provoz	hod	6			0,00
13.5.08			doprava	km	350			0,00
13.5.09			výrobní dokumentace	hod	8			0,00
13.5.10			skutečný stav	hod	3			0,00
<b>CELKEM BEZ DPH</b>								<b>0,00</b>