



POZNÁMKY:

POTRUBÍ VEDOUcí NA STŘEŠE JE NUTNÉ PRECIZNĚ ZAVĚTROVAT KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI.

TEPELNÍ IZOLACE POTRUBÍ VEDOUcí VE VENKOVNÍM PROSTORU BUDOU V TOMTO PROVĚZENÍ:

TEPELNÍ IZOLACE PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ: ARMATEX AC TL 19mm + ORSTECH 80mm

TEPELNÍ IZOLACE ODVODNÍHO POTRUBÍ: ORSTECH 100mm

IZOLACE OBOU POTRUBÍ BUDE CHRÁNĚNĚ OPLECHOVÁNÍM.

PODPĚRY DLE VÝPOČTU DODAVATELE MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU, MIN. VŠAK PO 3m.

INVESTOR:		AUTORIZACE:		ČÍSLO PARÉ:					
Masarykova univerzita Zeměpisná ulice, 9 602 00 Brno IČ: 001 6234									
OBSAHUJÍ PROJEKTANT:		VEDOUcí PROJEKTU:		ING. TITL.					
TIPRO projekt s.r.o. Křižanova 1821, 621 00 Brno tel. +420 542 210 222 fax. +420 541 246 350 www.tiproprojekt.cz e-mail: info@tiproprojekt.cz		HŘP:		ING. TITL.					
		ZODPOV. PROJEKTANT:		ING. TITL.					
SUBODAVATEL:		VÝPRAKOVNÍK:		ING. STŘECHA					
AZ KLIMA s.r.o. Tihomírova 59, 627 00 Brno tel./fax 544 500 811		DATUM:		05/2013					
		ČÍSLO ZAKÁZKY:		2013					
		STUPEŇ:		OSP					
NÁZEV MÍSTO: REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, BRNO REKONSTRUKCE KOLNICOVA SALU m.č. N050865									
ČÁST:									
F.1.5 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY									
NÁZEV VÝKRESU:									
PŮDORÝS STŘECHY									
ČÍSLO VÝKRESU:		REVIZE:		MĚŘÍTKO:					
F.1.5.3		00		1:50					