



- LEGENDA :
- JEDNOSOBNA ZÁSLUHA 250V/16A POD OMÍTKU
 - WCEASOBNA ZÁSLUHA 250V/16A POD OMÍTKU
 - PODLAHOVÁ KRAJICE PRO 12 PŘÍSTROJÍ
 - ODLUČIČ ZASTÍHNĚNÍ SVĚTLIKO – KORDINOVATÍ S DODATEKEM SVĚTLIKO
 - JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD
 - TROJFÁZOVÝ VÝVOD
 - STUPNĚČ VEDENÍ, KLESCÍ VEDENÍ
 - ROZVODČÍ NÍV

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2:
- ČL.411 – AUTOMATICKÁ ODPRAVENÍ OD ZDROJE
 - ČL.411.2 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
 - A.1 – ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - A.2 – PŘEPÍNAČY NEBO KRYTY
 - ČL.411.3 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
 - 411.3.1 – OCHRANNE UZEMNĚNÍ A POSODOVÁNÍ
 - 411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPRAVENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
 - 411.3.3 – DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI ČERANÍ

ELEKTROCKÉ NÁPÁJENÍ :

3/PEV ~ 400 / 230 V 50 Hz,
3/N/PE ~ 400 / 230 V 50 Hz,
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

POZNÁMKA :

PŘED REALIZACÍ ELEKTROINSTALACE JE NUTNO NA STAVĚ PROVĚŘIT SMYSLNOST SKUTČNOSTI V SALU A ELEKTROINSTALACÍ PŘÍPADOVIT ZÁSTĚBNÝ SKUTČNOSTEM – NÁPŘ. VEDENÍ ROZVODU V PODLAŽE.

ODLUČNÍ ZASTÍHNĚNÍ SVĚTLIKO POKESST PODLE POŽADAVKŮ DODATELE ZASTÍHNĚNÍ.

INVESTOR: Masarykova univerzita Zaškovského ulice 9 602 002 0204		AUTORIZACE:		ČÍSLO PRÁCE:	
OBECNÝ PROJEKTANT: TYPNÝ PROJEKTANT 601 77 Brno tel. +420 542 210 272 fax +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz		KONKRETNÍ PROJEKTANT: ING. M. TIL HPS ZOBRAZOVATEL: ING. M. TIL VÝROČNÍK: ING. M. TIL DATAČNÍ: 02/2013 ČÍSLO ZÁKAZNÍ: 2013 STUPĚN: DSP A, DPS		NÁZEV VÝKRESU: F.1.6 ZÁŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	
SUBDODAVATEL: Ing. Miroslav Mulaří Čestná 880, 684 61 Pátek tel. +420 804 412 747		NÁZEV PRÁCE: REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, BRNO REKONSTRUKCE KOLUNICOVY SALU m.č. N05085		ČÍSLO VÝKRESU: F.1.6.2	
KONTAKT: 00		MĚŘÍTKO: 1:50			