



ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	TEPLOTA VYTÁPĚNÍ	TEPELNÁ ZTRÁTA	INSTALOVANÉ TĚLESO	PŘÍPOJOVACÍ ARMATURY
401A	SCHODIŠTĚ	15°C	1544W	11VKM/6100 – G – 2ks	TH, ŠV15, OV10
401B	CHODBA	18°C	16137W	22VKM/6140 – G – 8ks	TH, ŠV15, OV10
401C	SCHODIŠTĚ+VÝTAH	15°C	1025W	11VKM/6060 – G – 2ks	TH, ŠV15, OV10
401D	KUCHYŇKA	20°C	0W	Z m.č. 401B	---
402	POKOJ	20°C	1296W	11VKM/3120 – G – 2ks	TH, ŠV15, OV10
403	PŘEDSÍŇ	18°C	2500W	VYTÁPĚNÍ S.M.402	---
404	KOUPELNA S WC	24°C	305W	KRM 1200.450–1ks	HM., OV10
405A	POKOJ	20°C	703W	11VKM/6120 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
405B	POKOJ	20°C	636W	11VKM/6120 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
405C	POKOJ	20°C	636W	11VKM/6120 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
405D	POKOJ	20°C	636W	11VKM/6120 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
405E	POKOJ	20°C	806W	11VKM/6120 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
405F	POKOJ	20°C	636W	11VKM/6120 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
406A	PŘEDSÍŇ	20°C	0W	Z m.č. 405A	---
406B	PŘEDSÍŇ	20°C	0W	Z m.č. 405B	---
406C	PŘEDSÍŇ	20°C	0W	Z m.č. 405C	---
406D	PŘEDSÍŇ	20°C	0W	Z m.č. 405D	---
406E	PŘEDSÍŇ	20°C	0W	Z m.č. 405E	---
406F	PŘEDSÍŇ	20°C	0W	Z m.č. 405F	---
407A	KOUPELNA S WC	24°C	234W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
407B	KOUPELNA S WC	24°C	250W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
407C	KOUPELNA S WC	24°C	250W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
407D	KOUPELNA S WC	24°C	250W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
407E	KOUPELNA S WC	24°C	250W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
407F	KOUPELNA S WC	24°C	283W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
408	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	20°C	3994W	22VKM/6160 – G – 2ks	TH, ŠV15, OV10
409	SKLAD	---	---	---	---
410	OKLIDOVÁ MÍSTNOST	---	---	---	---
411	WC MUŽI	20°C	291W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
412	WC MUŽI–PŘEDSÍŇKA	20°C	100W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
413	WC ŽENY+INVALIDE	20°C	144W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
414	POKOJ	20°C	1029W	22VKM/6090 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
415	PŘEDSÍŇ	20°C	0W	Z m.č. 414	---
416	KOUPELNA S WC	24°C	215W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
417A	POKOJ	20°C	624W	11VKM/6120 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
417B	POKOJ	20°C	624W	11VKM/6120 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
417C	POKOJ	20°C	629W	11VKM/6120 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
417D	POKOJ	20°C	624W	11VKM/6120 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
417E	POKOJ	20°C	688W	11VKM/6120 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
418A	PŘEDSÍŇ	20°C	0W	Z m.č. 417A	---
418B	PŘEDSÍŇ	20°C	0W	Z m.č. 417B	---
418C	PŘEDSÍŇ	20°C	0W	Z m.č. 417C	---
418D	PŘEDSÍŇ	20°C	0W	Z m.č. 417D	---
418E	PŘEDSÍŇ	20°C	0W	Z m.č. 417E	---
419A	KOUPELNA S WC	24°C	220W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
419B	KOUPELNA S WC	24°C	220W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
419C	KOUPELNA S WC	24°C	220W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
419D	KOUPELNA S WC	24°C	220W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
419E	KOUPELNA S WC	24°C	220W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
420A	POKOJ PRO INVALIDY	20°C	702W	11VKM/6120 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
421A	PŘEDSÍŇ	20°C	0W	Z m.č. 420A	---
422A	KOUPELNA S WC	24°C	262W	KRM 1200.450–1ks	HM, OV10
423A	SKLAD PRÁDLA	15°C	310W	11VKM/6070 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
423B	SKLAD PRÁDLA	15°C	501W	11VKM/6070 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10
424	SKLAD	15°C	335W	22VKM/6160 – G – 1ks	TH, ŠV15, OV10

ALFURA MACH s.r.o.	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jirí Mach	VYPRACOVAVEL Bc. Veronika Plíháková Bc. Marta Karmasinová	 <div> MACH s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB Ušatín 67, 502 00 Březeň Tel./Fax: 541 211 982 IČO: 25 34 92 10 DIČ: 288-25 34 92 10 </div>						
ZOPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Vladimír Aubrecht	VYPRACOVAVEL Ing. Josef KAREL	VYPRACOVAVEL Ing. Josef KAREL							
INVESTOR Masarykova univerzita Záměstí č. 1, 602 00 Brno			PARE						
STAVBA Úprava a rekonstrukce střešní konstrukce a výměna oken v objektu č. 1 Úprava a rekonstrukce střešní konstrukce a výměna oken v objektu č. 2			ČÁST PROJEKTU F.4 Technika prostředí F.4.1 Vytápění						
STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Úprava a rekonstrukce střešní konstrukce a výměna oken v objektu č. 1			DATUM 09 / 2009						
OBSAH VÝKRESU VYTÁPĚNÍ - PODKROVÍ			<table border="1"> <tr> <td>ODDĚL</td> <td>ČÍSLO VÝKRESU</td> <td>MĚŘITNO VÝKRESU</td> </tr> <tr> <td>F.4.1</td> <td>F.4.1.3</td> <td>1:100</td> </tr> </table>	ODDĚL	ČÍSLO VÝKRESU	MĚŘITNO VÝKRESU	F.4.1	F.4.1.3	1:100
ODDĚL	ČÍSLO VÝKRESU	MĚŘITNO VÝKRESU							
F.4.1	F.4.1.3	1:100							