

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ SACÍ POTRUBÍ BUDE PO CELÉ DÉLCE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ VČETNĚ TLUMIČE HLUKU
- POŽÁRNÍ KLAPKY DOIZOLOVÁNY K POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI
- PODHLEDY ODVĚTRÁNY OTVORY V POTRUBÍ ⌀20 MM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD	PODLAHA POPIS	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	PODHLED KÓD	PODHLED POPIS
101	CHODBA	60,58	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P1	AKUSTICKÝ S.V. 2800
102	VÝTAH	4,00	–	–	–	–	–	–
103	SCHODIŠTĚ	12,13	L2	LINOLEUM	–	–	–	–
104	WC STUDENTI–ŽENY + ÚKLID	7,26	K20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
105	CHODBA	7,32	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 3000
106	ŠATNA STUDENTŮ – ŽENY	12,42	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 3000
107	ZASEDACÍ MÍSTNOST	40,81	L11	PVC ANTISTATIK	–	SOKL LINOL. V=100	P1	AKUSTICKÝ S.V. 3000
108	VÝUKOVÁ LABORATOŘ	88,80	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–	P2	RASTROVÝ S.V. 3000
109	VENKOVNÍ PROSTOR	–		VIZ SADOVÉ ÚPRAVY	–	–	–	VIZ OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY
111	SCHODIŠTĚ	16,82	–	–	–	–	–	–
112	VÝUK. LAB. ELEKTROFORÉZY	23,82	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–	P2	RASTROVÝ S.V. 3000
113	PŘÍPRAVNA	20,00	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–	P2	RASTROVÝ S.V. 3000
114	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	39,82	L11	PVC ANTISTATIK	KER. OBKL. V=2000 ZA UMYVADLEM	SOKL LINOL. V=100	P1	AKUSTICKÝ S.V. 3000
115	ŠATNA STUDENTŮ – MUŽI	15,77	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 3000
116	WC STUDENTI–MUŽI	7,64	K20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
117	WC STUDENTI–MUŽI + IMOB. + SPRCHA	4,92	K19	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
118	WC STUDENTI–ŽENY + IMOB. + SPRCHA	4,86	K19	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400

03	5.6.2007	ING. JIŘÍ DAVID	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
02	1.12.2006	ING. JIŘÍ DAVID	KOORDINAČNÍ ÚPRAVY, DALŠÍ ZMĚNY VIZ. PŘÍLOHA TECH. ZPRÁVY
01	19.6.2006	ING. VOJTĚCH ŘÍDKÝ	KOORDINAČNÍ ÚPRAVY

±0,000=281,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONŮ)

OHL ŽS BRNO

UKB - 1 - RD - D - 302 - 09 - 102 - 03

JAROMÍR ČERNÝ   KAREL TUZA   PETR UHLÍŘ

A PLUS

KOORDINACE PROJEKTU: PROMED BRNO spol. s r.o.
HL.INŽ.PROJEKTU: ING. FRANTIŠEK JAKUBEC
PROJEKTANT PROFESE: luft projekt, Rybkova 1, 602 00 Brno, tel./fax: 541 21 03 36, www.luftprojekt.cz
ZODP.PROJEKTANT: ING. ANTONÍN KAŠPAR
VYPRACOVAL: ING. ANTONÍN KAŠPAR

INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

STAVBA: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA

AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ

ČÁST: D. SO II - 302 PAVILON AVVA - A5

09. VZDUCHOTECHNIKA STAVEBNÍ

STUPEŇ	DSPS
DATUM	20.4.2006
POČET F A4	16 A4
Č.ZAKÁZKY	06 – 001
ARCH.ČÍSLO	–

NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS 1.NP**

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
1:50	102	03