
ŘEZ A–A
PLASTOVÉ POTRUBÍ
900x400x500
100–80–5
TEPELNÁ IZOLACE
900x400x500
100–80–5
TEXTILNÍ VYUSTKA
PŮLKRUHOVÁ Ø710
4100 m3/h, 70 Pa
5.05
5.05
2350
400
400

ŘEZ D–D
TEXTILNÍ VYUSTKA
PŮLKRUHOVÁ Ø710
1800 m3/h, 70 Pa
POHLED NA NAPOJENÍ
Ø315
NAPOJENÍ NA
STÁVAJÍCÍ VZT
NAPOJENÍ KRUHOVÉ
1x Ø315
PLASTOVÉ POTRUBÍ


ŘEZ B–B
Ø250
PLASTOVÉ POTRUBÍ
490x250x500
100–63–3
TEPELNÁ IZOLACE
450x400x500
100–50–3
TEXTILNÍ VYUSTKA
PŮLKRUHOVÁ Ø500
1530 m3/h, 70 Pa
6.04
2190
350
350


ŘEZ C–C
TEXTILNÍ VYUSTKA
PŮLKRUHOVÁ Ø710
3000 m3/h, 70 Pa
POHLED NA NAPOJENÍ
NAPOJENÍ KRUHOVÉ
2x Ø315
PLASTOVÉ POTRUBÍ
800x400x500
100–100–4
810x400x500
100–102–4
12.08
2600
630
690
4025


DETAIL VÝFUKU
Z ANGL. DVORKU
Ø560
Ø500


PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA
1000
Ø500
1S07a
KOMUNIKACE
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE
800x1000x1500
EI 90 DP1 S1 d0
Ø200
800
250
16.05
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA
16.04
1S04
MANIPULAČNÍ PROSTOR
1S03
ROZVODNA NN
1S06
ROZVODNA VN


PŘÍSTAVBA
STÁVAJÍCÍ VENTILÁTOR
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ
V NOVÉ POLOZE
1,1 kW, 3x400 V, 50 Hz
STÁVAJÍCÍ KONDENZÁTOR
DEMONTÁŽ
Ø560
Ø710
1S03
1S04
1S05
1S06
1S07
1S07a
1S10
1S11
1S12
1S13
1S14
1S15
1S16
1S17
1S18
1S19
1S20
1S21
1S22
1S23
1S24
1S25
1S26
1S27
1S28
1S29
1S30
1S31
1S32
1S33
1S34
1S35
1S36
1S37
1S38
1S39
1S40
1S41
1S42
1S43
1S44
1S45
1S46
1S47
1S48
1S49