

	302	SOII PAVILON - A5
SOII	302.09	Vzduchotechnika -VZT

Položka			Název položky Specifikace	Číslo standardu		Výměra	
SO		Poř.č.		Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.
			Zařízení č. 550 - Větrání WC				
302	09 VZT	550.01	Potrubní ventilátor Mixvent TD 500/160	1.8	09 VZT	7	ks
			vč. Samočinné zpětné klapky d 160	4.23	09 VZT		
		550.02	Samočinná zpětná klapka PER d 160	4.13	09 VZT	7	ks
		550.03	Regulační klapka s ručním ovládání d 160	4.13	09 VZT	7	ks
		550.04	Ohebná hadice protihluková např.Sonoflex MI - 160	3.6	09 VZT	20	bm
		550.05	Talířový ventil d 125	4.4	09 VZT	70	ks
		550.06	Ohebná hadice hliníková, d 125, např. ALUDEC MI - 125	3.6	09 VZT	180	bm
		550.07	Stěnová mřížka SMU 20 - 400 x 200	4.20	09 VZT	14	ks
		550.08	Požární klapka d 200 např.PKTM - 90 / CZ	4.6	9 VZT	7	ks
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:				
			200 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	115	bm
			160 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	110	bm
			125 / 60 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	160	bm
			Zařízení č. 551 - Rozvodna SLP				
		551.01	Potrubní ventilátor Mixvent TD 500/160	1.10	09 VZT	1	ks
			vč. Samočinné zpětné klapky d 150	4.23	09 VZT		
		551.02	Tlumič hluku MAA 160 / 900 ED		09 VZT	1	ks
		551.03	Mřížka pozink. SG 160		09 VZT	2	ks
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:				
			160 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	18	bm
			Zařízení č. 552 - Rozvodna NN				
		552.01	Potrubní ventilátor Mixvent TD 800/200	1.10	09 VZT	1	ks
			vč. Samočinné zpětné klapky d 150	4.23	09 VZT		
		552.02	Tlumič hluku MAA 200 / 900 ED		09 VZT	1	ks
		552.03	Krycí mřížka d 200		09 VZT	2	ks

	302	SOII PAVILON - A5
SOII	302.09	Vzduchotechnika -VZT

Položka			Název položky Specifikace	Číslo standardu		Výměra	
SO		Poř.č.		Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.
		552.04	Regulační klapka D 20		09 VZT	1	ks
		552.05	Požární stěnový uzávěr PSUM - 90 400 x 515 TPM 006 / 99.11		09 VZT	1	ks
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 160 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	18	bm
			Zařízení č. 553 - Sklad odpadu				
		553.01	Potrubní ventilátor Mixvent TD 500/160	1.10	09 VZT	1	ks
			vč. Samočinné zpětné klapky d 160	4.23	09 VZT		
		553.02	Tlumič hluku MAA 160 / 900 ED		09 VZT	1	ks
		553.03	Krycí mřížka d 160		09 VZT	1	ks
		553.04	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - D 200		09 VZT	1	ks
		553.05	Regulační klapka D160				
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 160 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	26	bm
			Zařízení č. 554 - Větrání strojovny ÚT				
		554.01	Potrubní ventilátor Mixvent TD 500 / 160	1.10	09 VZT	1	ks
			vč. Samočinné zpětné klapky d 160	4.23	09 VZT		
		554.02	Tlumič hluku MAA 160 / 900 ED		09 VZT	1	ks
		554.03	Krycí mřížka d 160		09 VZT	2	ks
		554.04	Regulační klapka D160		09 VZT	1	ks
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 160 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	18	bm
			Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	7.1	01 SZ	2	m2
			Zařízení č. 555 - Větrání CHUC				

	302	SOII PAVILON - A5
SOII	302.09	Vzduchotechnika -VZT

Položka			Název položky Specifikace	Číslo standardu		Výměra	
SO		Poř.č.		Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.
		555.01	Ventilátorová jednotka AZ Klima ve venkovním provedení 15.000 m3/h, 350 Pa vč. Pružných manžet a uzavírací klapky vč. Rámu (parametry zařízení viz. Tabulka výkonů)	1.2	09 VZT	1	ks
		555.02	Obdélníková vyústka přívodní VK 2 - R1 - 400 x 200	4.16	09 VZT	31	ks
		555.03	Regulační klapka 630x250		09 VZT	4	ks
			Tepelná izolace 60mm s oplechováním		09 VZT	25	m2
			Protipožární izolace 60 min			70	m2
			Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: 5600 /80 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	25	bm
			2630 /50 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	112	bm
			Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	7.1	01 SZ	80	m2
			Zařízení č. 556 - Neobsazeno				
			Zařízení č. 557 - Větrání šaten				
		557.01	Potrubní ventilátor Mixvent TD 1300 / 250 vč. Samočinné zpětné klapky d 250	1.10 4.23	09 VZT 09 VZT	1	ks
		557.02	Tlumič hluku MAA 250 / 900 ED			1	ks
		557.03	Vířivá vyúst' IMOS VVKR - Q - O - H - 1 - 600 x 32 (450M3/H)	4.1	01 SZ	2	ks
		557.04	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 250X250	4.6	9 VZT	1	ks
		557.05	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - D250	4.6	9 VZT	1	ks
		557.06	Ohebná hadice Sonoflex MI - 250	3.6	09 VZT	2	bm
			Ochranná mřížka d250		09 VZT	1	ks
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 250 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	10	bm
			Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:				

	302	SOII PAVILON - A5
SOII	302.09	Vzduchotechnika -VZT

Položka			Název položky Specifikace	Číslo standardu		Výměra	
SO		Poř.č.		Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.
			1500 /40 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	18	bm
			Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	7.1	01 SZ	8	m2
			Zařízení č. 558 - Větrání čajové kuchyňky				
		558.01	Ventilátor DECOR 200 CZ	1.8	09 VZT	2	ks
			vč. Samočinné zpětné klapky d 125	4.23			
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:	3.5	09 VZT		
			125 / 60 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	25	bm
			Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	7.1	01 SZ	10	m2
			Zařízení č. 559 - Větrání strojovny VZT				
		559.01	Potrubní ventilátor Mixvent TD 500/160	1.10	09 VZT	1	ks
			vč. Samočinné zpětné klapky d 160	4.23	09 VZT		
		559.02	Tlumič hluku MAA 160 / 900 ED		09 VZT	1	ks
		559.03	Mřížka pozink. SG 160		09 VZT	2	ks
		559.04	Regulační klapka D160		09 VZT	1	ks
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:				
			160 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	30	bm
			Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	7.1	01 SZ	2	m2
			Zařízení č. 560 - Rozvodna SLP chlazení				
		560.01	Klimatizační jednotka Sinclair v nástěnném provedení	1.3	01 SZ	1	kpl
			Split Qch = 2,7kW, Qt = 2,9kW		01 SZ		
			vč. Kondenzační jednotky, ovládání zařízení		01 SZ		
			Cu potrubí + kabeláž		01 SZ		
			Zprovoznění zařízení		01 SZ		