

| | | |
|------|------------|--------------------------|
| | 303 | SOII PAVILON - A7 |
| SOII | 303.09 | Vzduchotechnika -VZT |

| Položka | | | Název položky Specifikace | Číslo standardu | | Výměra | |
|---------|--------|----------|---|-----------------|--------|--------|-----------|
| SO | | Poř.č. | | Poř.č. | PJ | počet | měr. jed. |
| | | | Zařízení č. 950 - Větrání WC | | 09 VZT | | |
| 303 | 09 VZT | 950.01-4 | Potrubní ventilátor diagonální Mixvent TD 500/160 | 1.8 | 09 VZT | 4 | ks |
| | | | 270m3/h, 210 Pa | | | | |
| | | | vč. Samočinné zpětné klapky d 160 a dilatačních manžet(2ks) | 4.23 | 09 VZT | | |
| | | 950.03 | Zpětná klapka d 160 | 4.13 | 09 VZT | 4 | ks |
| | | 950.04 | Talířový ventil d 160 | 4.4 | 09 VZT | 29 | ks |
| | | 950.05 | Ohebná hadice hliníková, d 160, např. ALUDEC MI - 160 | 3.6 | 09 VZT | 75 | bm |
| | | 950.06 | Dvěřní mřížka 500x100, oboustranná - DODÁ STAVBA | 4.20 | 09 VZT | 4 | ks |
| | | 950.07 | Dvěřní mřížka 500x50, oboustranná - DODÁ STAVBA | 4.20 | 09 VZT | 4 | ks |
| | | 950.08 | Výfuková hlavice d 200 | | 09 VZT | 2 | ks |
| | | | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: | | | | |
| | | | 160 / 40 % tvar. dílů | 3.5 | 09 VZT | 87 | bm |
| | | | 200 / 40 % tvar. dílů | 3.5 | 09 VZT | 20 | bm |
| | | | Zařízení č. 951 - Větrání CHUC | | | | |
| | | 951.01 | Ventilátorová jednotka ve venkovním provedení, AZ klima | 1.2 | 09 VZT | 1 | ks |
| | | | 12.120 m3/h, 250 Pa | | | | |
| | | | vč. Pružných manžet a regulační klapky - servo dodávka MaR | | 09 VZT | | |
| | | | vč. Rámu | | 09 VZT | | |
| | | | (parametry zařízení viz. Tabulka výkonů) | | | | |
| | | 951.02 | Obdélníková vyústka přívodní VK 2 - R1 - 560 x 200 | 4.16 | 09 VZT | 16 | ks |
| | | 951.03 | Krycí mřížka 825 x 125 | | 09 VZT | 2 | ks |
| | | 951.04 | Regulační klapka ruční 825 x 125 | | 09 VZT | 2 | ks |
| | | | Tepelná izolace 60mm s oplechováním | | 09 VZT | 25 | m2 |
| | | | Požární izolace 60 min | | | 70 | m2 |
| | | | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: | | | | |
| | | | 2260 /60 % tvar. dílů | 3.1 | 09 VZT | 56 | bm |
| | | | 1700 /50 % tvar. dílů | 3.1 | 09 VZT | 38 | bm |
| | | | 1260 /50 % tvar. dílů | 3.1 | 09 VZT | 24 | bm |
| | | 951.05 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut | | 09 VZT | 90 | m2 |

| | | |
|------|------------|--------------------------|
| | 303 | SOII PAVILON - A7 |
| SOII | 303.09 | Vzduchotechnika -VZT |

| Položka | | | Název položky Specifikace | Číslo standardu | | Výměra | |
|---------|--|---------|---|-----------------|--------|--------|-----------|
| SO | | Poř.č. | | Poř.č. | PJ | počet | měr. jed. |
| | | | Zařízení č. 952 - Větrání instalačního a manipulačního prostoru | | | | |
| | | 952.01 | Potrubní ventilátor diagonální d 200, např. Mixvent TD 800 / 200 750m3/h, 180 Pa | 1.10 | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 952.02 | vč. dilatačních manžet (2ks) | 4.23 | 09 VZT | | |
| | | 952.03 | Vyústka pro kruhové potrubí KV - P1 425 x 75 | | 09 VZT | 2 | ks |
| | | 952.04 | Síto d200 | | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 952.05 | neobsazeno | | | | |
| | | 952.06 | Tlumič hluku d200 | | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 952.07 | Požární stěnový uzávěr - 200 x 215 | 4.8 | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 952.07a | Požární stěnový uzávěr - 500 x 215 | | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 952.08 | Požární klapka d 200, PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 | 4.6 | 9 VZT | 2 | ks |
| | | 952.09 | Protidešťová žaluzie PER 200 | | 09 VZT | 1 | ks |
| | | | | | | | |
| | | | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 200/30 % tvar. dílů | 3.5 | 09 VZT | 8 | bm |
| | | | | | | | |
| | | | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: 890/0 % tvar. dílů | 3.5 | 09 VZT | 1 | bm |
| | | | | | | | |
| | | | Zařízení č. 953 - Větrání rozvoden NN | | | | |
| | | 953.01 | Potrubní ventilátor diagonální Mixvent TD 500 / 160 800m3/h, 100 Pa | 1.10 | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 953.02 | vč. dilatačních manžet (2ks) | 4.23 | 09 VZT | | |
| | | 953.03 | Vyústka pro kruhové potrubí KV - P1 425 x 75 | | 09 VZT | 3 | ks |
| | | 953.04 | Protidešťová žaluzie PER 200 | 4.11 | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 953.05 | neobsazeno | | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 953.06 | Tlumič hluku d 160, L = 500 | | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 953.07 | Požární stěnový uzávěr PSUM - 90 200 x 215 TPM 006 / 99.01 | 4.8 | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 953.08 | Požární klapka d 200, PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 | 4.6 | 9 VZT | 1 | ks |

| | | |
|------|------------|--------------------------|
| | 303 | SOII PAVILON - A7 |
| SOII | 303.09 | Vzduchotechnika -VZT |

| Položka | | | Název položky Specifikace | Číslo standardu | | Výměra | |
|---------|--|--------|---|-----------------|--------|--------|-----------|
| SO | | Poř.č. | | Poř.č. | PJ | počet | měr. jed. |
| | | 953.09 | Požární uzávěr vzpěňující EI 400 x 200 x 150 + krycí mřížky 400x200 2ks | | 9 VZT | 1 | ks |
| | | | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 200/30 % tvar. dílů | 3.5 | 09 VZT | 6 | bm |
| | | | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: 890/0 % tvar. dílů | 3.5 | 09 VZT | 1 | bm |
| | | | Zařízení č. 954 - Větrání výměňkové stanice | | | | |
| | | 954.01 | Potrubní ventilátor diagonální Mixvent TD 500 / 160 450m ³ /h, 100 Pa | 1.10 | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 954.02 | vč. dilatačních manžet (2ks) | 4.23 | 09 VZT | | |
| | | 954.03 | Vyústka pro kruhové potrubí KV - P1 425 x 75 | | 09 VZT | 3 | ks |
| | | 954.04 | Protidešťová žaluzie PER 200 | 4.11 | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 954.05 | neobsazeno | | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 954.06 | Tlumič hluku d160, L = 500 | | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 954.07 | Požární stěnový uzávěr PSUM - 90 300 x 215 TPM 006 / 99.01 | 4.8 | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 954.08 | Požární klapka d 200, PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 | 4.6 | 9 VZT | 1 | ks |
| | | | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 160/30 % tvar. dílů | 3.5 | 09 VZT | 6 | bm |
| | | | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: 1260/0 % tvar. dílů | 3.5 | 09 VZT | 1 | bm |
| | | | Zařízení č. 955 - Manipulační prostor a stanoviště aku vozíků | | | | |
| | | 955.01 | Potrubní ventilátor diagonální Mixvent TD 2000 / 315 1750m ³ /h, 160 Pa | 1.10 | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 955.02 | Vyústka plastová 400x140 - R1 do kruhového potrubí DN 315 | | 09 VZT | 3 | ks |
| | | 955.03 | neobsazeno | | | | |
| | | 955.04 | Protidešťová žaluzie PER 315 | | 09 VZT | 1 | ks |

| | | |
|------|------------|--------------------------|
| | 303 | SOII PAVILON - A7 |
| SOII | 303.09 | Vzduchotechnika -VZT |

| Položka | | | Název položky Specifikace | Číslo standardu | | Výměra | |
|---------|--|--------|--|-----------------|--------|--------|-----------|
| SO | | Poř.č. | | Poř.č. | PJ | počet | měr. jed. |
| | | 955.05 | Síto plast prům. 315 | | 09 VZT | 2 | ks |
| | | 955.06 | neobsazeno | | | | |
| | | 955.07 | neobsazeno | | | | |
| | | 955.08 | neobsazeno | | | | |
| | | 955.09 | Požární stěnový uzávěr PSUM - 90 200 x 215 TPM 006 / 99.01 | 4.8 | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 954.10 | neobsazeno | | | | |
| | | 954.11 | Regulační klapka plastová - d315 | | 09 VZT | 2 | ks |
| | | 954.12 | neobsazeno | | | | |
| | | | Kruhové oplastové potrubí PP do průměru: 315/30 % tvar. Dílů | | 09 VZT | 12 | bm |
| | | | Zařízení č. 956 - Rozvodna slaboproudu | | | | |
| | | 956.01 | Potrubní ventilátor diagonální Mixvent TD 500 / 160 400m3/h, 170 Pa | 1.10 | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 956.02 | vč. dilatačních manžet (2ks) | 4.23 | 09 VZT | | |
| | | 956.03 | Výústka pro kruhové potrubí KV - P1 425 x 75 | | 09 VZT | 3 | ks |
| | | 956.04 | Protidešťová žaluzie PER 200 | 4.11 | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 956.05 | neobsazeno | | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 956.06 | Tlumič hluku d160 - L =500 | | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 956.07 | Požární stěnový uzávěr PSUM - 90 300 x 215 TPM 006 / 99.01 | 4.8 | 09 VZT | 1 | ks |
| | | 956.08 | Požární klapka d 200, PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 | 4.6 | 9 VZT | 1 | ks |
| | | | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 160/30 % tvar. dílů | 3.5 | 09 VZT | 6 | bm |
| | | | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: 1260/0 % tvar. dílů | 3.5 | 09 VZT | 1 | bm |
| | | | | | | | |

| | | |
|------|------------|--------------------------|
| | 303 | SOII PAVILON - A7 |
| SOII | 303.09 | Vzduchotechnika -VZT |

| Položka | | | Název položky Specifikace | Číslo standardu | | Výměra | |
|---------|--|--------|--|-----------------|-------|--------|-----------|
| SO | | Poř.č. | | Poř.č. | PJ | počet | měr. jed. |
| | | | Zařízení č. 957 - Rozvodna slaboproudu chlazení | | | | |
| | | 957.01 | Klimatizační jednotka Sinclair v nástěnném provedení | 1.3 | 01 SZ | 1 | kpl |
| | | | Split Qch = 2,7kW, Qt = 2,9kW | | 01 SZ | | |
| | | | vč. Kondenzační jednotky, ovládání zařízení | | 01 SZ | | |
| | | | Cu potrubí + kabeláž | | 01 SZ | | |
| | | | Zprovoznění zařízení | | 01 SZ | | |